

Управление Юг Подмосковья

Московское шоссе 42

БС.2

Тип теплосчетчика КМ-5-2
Дата последней поверки теплосчетчика

Версия 02.30

Номер теплосчетчика 383970

Глоб.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

по 05.05.26

Масса, тонн. Объем, м3										Температура, °C				Давление				Время, час		Классиф ошибок
Дата	Q Ткал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1		P2		Нераб. Тн	Работы Тр				
											атм	атм	атм	атм						
22.04.26	1.172	135.20	136.7861	134.91	135.9932	0.29	49.3	40.6	8.7	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
23.04.26	1.034	133.91	135.3125	133.57	134.5557	0.33	46.5	38.7	7.7	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
24.04.26	1.227	132.20	133.7998	131.90	132.9668	0.30	50.2	40.9	9.3	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
25.04.26	1.225	132.17	133.7764	131.90	132.9736	0.28	50.3	41.0	9.3	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
26.04.26	1.137	132.01	133.5566	131.72	132.7852	0.29	49.3	40.7	8.6	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
27.04.26	1.154	131.78	133.2578	131.48	132.4727	0.30	48.1	39.4	8.8	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
28.04.26	1.259	132.35	133.9121	132.06	133.0840	0.29	49.5	40.0	9.5	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
29.04.26	1.305	132.33	133.9727	132.05	133.1250	0.28	50.7	40.8	9.9	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
30.04.26	1.452	132.13	133.9707	131.88	133.0703	0.24	54.1	43.0	11.0	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
01.05.26	1.287	131.90	133.5820	131.64	132.7539	0.26	51.5	41.7	9.8	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
02.05.26	1.178	131.69	133.2656	131.45	132.5117	0.24	49.8	40.8	9.0	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
03.05.26	1.192	131.50	133.1797	131.28	132.4277	0.22	51.5	42.4	9.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
04.05.26	0.640	134.08	135.2051	133.76	134.6172	0.32	40.6	35.8	4.8	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
05.05.26	0.355	48.11	48.6719	48.07	48.4785	0.04	48.9	41.6	7.4	0.0	-0.1	-0.1			2.72	21.28	D			
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	20.3	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.5	20.3	2.2	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	20.1	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	18.5	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.8	17.7	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	17.7	2.0	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.0	18.1	2.0	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.5	18.5	2.0	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.1	19.0	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.5	19.4	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	19.5	2.1	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	19.7	2.2	0.0	-0.1	-0.1			0.00	24.00				

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	20.0	2.3	0.0	-0.1	-0.1	0.00	24.00
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	20.2	2.3	0.0	-0.1	-0.1	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	20.5	2.4	0.0	-0.1	-0.1	0.00	24.00
Итого	15.616	1771.38	1792.2490	1767.67	1781.8154	3.71	49.3	40.5	8.8	0.0	-0.1	-0.1	2.72	693.28

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	222.371	17463.78	17449.37	17766.86	17639.48	3357.25
22.04.26	00:00	206.755	15692.40	15681.70	15974.61	15857.67	2663.98
Итого		15.616	1771.38	1767.67	1792.25	1781.82	693.28

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 693.28_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (Д) _____ 2.722_ час. Период G<min (г) _____ 0.000_ час.
Период G>max (С) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

