ЯТеплоСчет +7(926)026-0076 и расчет
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

21.10.2026
10:18:33

Адрес: г. Серпухов, ул. Московское шоссе, д. 44 - Теплоснабжение ввод 1
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: КМ-5-2 № 383996

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026										
01.10.2026										
02.10.2026										
03.10.2026										
04.10.2026					21,5	19,4	2,1	-0,1	-0,0	
05.10.2026	0,7897	155,80	154,21	1,59	54,3	49,1	5,1	-0,1	3,2	23,73
06.10.2026	1,7917	300,63	298,14	2,49	54,4	48,4	6,1	-0,1	6,2	24,00
07.10.2026	1,7617	258,12	256,18	1,95	60,3	53,3	6,9	-0,1	5,2	24,00
08.10.2026	1,9019	248,27	246,53	1,74	64,9	57,1	7,8	-0,1	5,3	24,00
09.10.2026	1,5669	241,51	239,88	1,63	59,8	53,2	6,6	-0,1	5,2	24,00
10.10.2026	1,7106	239,23	237,69	1,54	62,1	54,8	7,3	-0,1	5,3	24,00
11.10.2026	1,7687	238,99	237,41	1,58	63,8	56,3	7,5	-0,1	5,3	24,00
12.10.2026	1,7858	233,16	231,60	1,56	65,7	57,9	7,8	-0,1	5,2	24,00
13.10.2026	1,6688	218,96	217,51	1,46	64,3	56,6	7,7	-0,1	5,2	24,00
14.10.2026	1,6420	216,62	215,22	1,40	63,1	55,4	7,7	-0,1	5,2	24,00
15.10.2026	1,5810	205,49	204,29	1,20	61,5	53,7	7,8	-0,1	5,2	24,00
16.10.2026	1,4559	185,93	184,99	0,94	59,3	51,3	7,9	-0,1	5,0	24,00
17.10.2026	1,4150	181,99	181,12	0,87	58,5	50,6	7,9	-0,1	5,0	24,00
18.10.2026	1,4266	181,32	180,43	0,90	59,0	51,0	8,0	-0,1	5,0	24,00
19.10.2026	1,4773	232,77	231,05	1,72	55,6	49,1	6,5	-0,1	5,3	24,00
20.10.2026	1,4501	253,64	251,60	2,04	53,6	47,8	5,8	-0,1	5,5	24,00
Итого:	**25,1938**	**3592,44**	**3567,83**	**24,61**	**57,8**	**50,9**	**6,9**	**-0,1**	**4,8**	**383,73**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
05.10.2026	240,4762	29083,78	28954,02	6553,53
21.10.2026	265,6700	32676,22	32521,85	6937,27
Итого:	**25,1938**	**3592,44**	**3567,83**	**383,73**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **383,73** ч.
Суммарное время отказа: **312,27** ч.

$\Sigma Q = 25,1938 + 14,1430 = 39,6238$ Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

-0,191