

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 44

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383929
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
ГП : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 20.05.2026 №0 05.05.26

			Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		
Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок
22.04.26	1.083	109.53	110.7969	108.70	109.5215	0.83	49.5	39.6	9.9	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
23.04.26	0.967	108.42	109.5547	107.56	108.3066	0.86	46.7	37.8	8.9	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
24.04.26	1.127	107.12	108.4004	106.29	107.1016	0.83	50.1	39.6	10.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
25.04.26	1.123	107.02	108.2988	106.20	107.0166	0.82	50.3	39.8	10.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
26.04.26	1.050	106.90	108.1279	106.08	106.8838	0.82	49.2	39.4	9.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
27.04.26	1.095	107.03	108.2295	106.21	106.9658	0.82	48.5	38.2	10.2	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
28.04.26	1.161	106.75	108.0029	105.92	106.6982	0.83	49.8	38.9	10.9	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
29.04.26	1.206	106.63	107.9434	105.81	106.6094	0.83	50.9	39.6	11.3	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
30.04.26	1.345	106.35	107.8223	105.54	106.4180	0.81	54.3	41.6	12.7	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
01.05.26	1.166	106.14	107.4561	105.31	106.1367	0.83	51.2	40.2	11.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
02.05.26	1.084	106.08	107.3281	105.24	106.0439	0.84	50.0	39.7	10.2	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
03.05.26	1.101	106.01	107.3486	105.19	106.0537	0.83	51.7	41.3	10.4	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
04.05.26	0.581	109.08	109.9707	108.18	108.8379	0.90	40.3	34.9	5.3	0.0	5.7	5.0	0.00	24.00	
05.05.26	0.262	31.16	31.5186	31.18	31.4307	-0.02	49.2	40.7	8.4	0.0	2.5	5.0	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	20.4	1.6	0.0	0.9	5.0	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.0	20.1	1.9	0.0	0.9	5.0	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	20.0	2.0	0.0	0.8	5.0	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.9	18.9	1.9	0.0	0.8	5.0	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	18.2	1.8	0.0	0.8	5.0	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.7	17.9	1.8	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.1	18.6	1.5	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	20.6	19.1	1.5	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.3	19.6	1.7	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.6	19.9	1.8	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.7	19.9	1.8	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	20.2	1.9	0.0	0.7	5.0	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.9	20.9	2.0	0.0	0.6	5.0	0.00	24.00	

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	20.7	2.4	0.0	-0.0	5.0	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	21.2	2.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
Итого	14.349	1424.22	1440.7988	1413.42	1424.0244	10.80	49.4	39.3	10.1	0.0	3.0	5.0	0.00	696.00
Итого														

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	205.316	13940.59	13843.11	14177.92	13979.95	3360.00
22.04.26	00:00	190.967	12516.38	12429.70	12737.12	12555.93	2664.00
Итого		14.349	1424.22	1413.42	1440.80	1424.02	696.00

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 696.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

