

Управление Юг Подмосквья
Московское шоссе 44

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383996
Дата последующей поверки теплосчетчика

Свод. : - м3/ч Ду= мм
Гобр. : - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.04.2026 по 20.05.2026

по 05.05.26

Дата		Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.245	225.12	227.7988	224.25	226.3281	0.88	49.6	44.0	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.01	23.99
23.04.26	1.096	223.14	225.5195	222.31	224.1836	0.83	46.8	41.8	5.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
24.04.26	1.292	220.10	222.7930	219.27	221.3438	0.83	50.4	44.4	6.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
25.04.26	1.296	220.05	222.7754	219.24	221.3242	0.82	50.6	44.6	6.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
26.04.26	1.225	220.14	222.7539	219.33	221.3613	0.82	49.6	43.9	5.7	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
27.04.26	1.259	220.16	222.6602	219.38	221.3125	0.78	48.6	42.8	5.8	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00
28.04.26	1.341	219.61	222.2500	218.82	220.8340	0.79	49.9	43.7	6.2	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00
29.04.26	1.393	219.99	222.7520	219.17	221.2656	0.82	51.1	44.6	6.5	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00
30.04.26	1.560	220.86	223.9922	220.03	222.3828	0.83	54.5	47.3	7.2	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00
01.05.26	1.365	220.81	223.6465	219.98	222.1543	0.83	51.7	45.4	6.3	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
02.05.26	1.262	220.13	222.7949	219.33	221.3945	0.80	50.1	44.3	5.9	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00
03.05.26	1.280	218.61	221.4219	217.82	220.0059	0.79	51.9	45.9	6.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
04.05.26	0.660	224.55	226.4297	223.76	225.3340	0.79	40.6	37.6	3.1	0.0	-0.1	5.4	0.00	24.00
05.05.26	0.361	74.87	75.7480	74.77	75.4805	0.09	49.3	44.4	4.9	0.0	-0.1	2.7	0.00	24.00
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.0	22.0	3.0	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.0	22.2	2.7	0.0	-0.1	1.0	0.00	24.00
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.0	22.2	2.8	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.3	20.6	2.7	0.0	-0.1	0.9	0.00	24.00
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.3	19.7	2.5	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	19.4	2.5	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	19.7	2.5	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	20.0	2.5	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.1	20.5	2.5	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	20.9	2.6	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	21.2	2.7	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	21.4	2.6	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.5	21.9	2.6	0.0	-0.1	0.8	0.00	24.00
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	22.2	2.6	0.0	-0.1	0.4	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.2	22.7	2.5	0.0	-0.1	0.1	0.00	24.00
Итого	16.635	2948.14	2983.3359	2937.46	2964.7051	10.68	49.6	43.9	5.8	0.0	-0.1	2.9	0.01	695.99
Итого														0.01

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	240.476	29083.78	28954.02	29595.17	29328.24	3359.48
22.04.26	00:00	223.841	26135.64	26016.56	26611.84	26363.53	2663.49
Итого		✓ 16.635	2948.14	2937.46	2983.34	2964.71	695.99

Отчетный период _____ 696.00_ час. Период норм. работы _____ 695.99_ час.

Период отключения питания (У) _____ 0.011_ час. Период функц.отказа (Е) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (г) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$$\Sigma Q = 16,635 + 14,349 = 30,984 \text{ Гкал}$$