Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Московское шоссе, д. 44 - ГВС ввод 1

Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Прибор учета: КМ-5-4 № 383296

Дата	Тепл. эн. (Гкал),	Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.	Отказы
	Q	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2		
22.09.2026											
23.09.2026											
24.09.2026											
25.09.2026											
26.09.2026											
27.09.2026											
28.09.2026											
29.09.2026											
30.09.2026					64,8	57,3	7,5	2,4	0,3		
01.10.2026	0,7740	54,646	47,128	7,518	64,6	56,7	7,9	2,5	0,3	24,00	
02.10.2026	0,8186	53,801	45,498	8,303	64,7	56,5	8,2	2,5	0,3	24,00	
03.10.2026	0,8403	53,062	44,321	8,740	64,7	56,3	8,4	2,3	0,3	24,00	
04.10.2026	0,7763	52,679	45,227	7,452	64,8	56,4	8,3	2,4	0,3	24,00	
05.10.2026	0,8305	53,520	45,011	8,509	64,8	56,5	8,3	2,4	0,3	24,00	
06.10.2026	0,8157	53,312	44,979	8,333	64,9	56,7	8,2	2,3	0,3	24,00	
07.10.2026	0,8213	53,256	44,623	8,633	64,9	56,9	8,0	1,9	0,3	24,00	
08.10.2026	0,8244	53,212	44,426	8,786	64,9	57,0	7,9	2,0	0,3	24,00	
09.10.2026	0,6862	52,121	44,990	7,131	62,5	55,3	7,2	1,6	0,3	23,68	
10.10.2026	0,7018	51,981	45,177	6,805	63,8	56,2	7,6	1,4	0,3	23,84	
11.10.2026	0,8279	53,574	44,118	9,456	63,9	56,5	7,4	1,6	0,3	24,00	
12.10.2026	0,7542	51,230	43,234	7,996	64,5	56,9	7,6	1,4	0,3	24,00	
13.10.2026	0,7142	51,476	44,250	7,226	64,4	57,0	7,4	1,7	0,3	24,00	
14.10.2026	0,7119	51,654	44,363	7,291	63,8	56,4	7,4	1,7	0,3	24,00	
15.10.2026	0,6848	51,038	44,447	6,591	64,1	56,6	7,6	1,7	0,3	24,00	
16.10.2026	0,7395	51,908	44,357	7,551	64,4	56,8	7,6	1,9	0,3	24,00	
17.10.2026	0,6828	51,055	44,709	6,346	64,7	57,0	7,7	2,1	0,3	24,00	
18.10.2026	0,7865	52,584	44,039	8,545	64,2	56,7	7,5	1,9	0,3	24,00	
19.10.2026	0,7641	52,358	44,361	7,997	63,8	56,1	7,7	1,9	0,3	24,00	
20.10.2026	0,7695	52,018	43,990	8,027	63,7	55,9	7,9	1,9	0,3	24,00	
Итого:	**15,3243**	**1050,484**	**893,250**	**157,234**	**64,3**	**56,6**	**7,8**	**2,0**	**0,3**	**479,52**	

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
01.10.2026 00:00	199,5094	12521,683	10596,783	12767,269	10758,314	6283,37
21.10.2026 00:00	214,8337	13552,328	11476,658	13817,753	11651,564	6762,89
Итого	**15,3243**	**1030,646**	**879,875**	**1050,484**	**893,250**	**479,52**

Отчетный период: **696,00** ч.

Время работы: **479,52** ч.

Сумма времен отказа: **216,48** ч.

Vдосч.= **228,218** м³

Откл.эл-пит(Эл) + Неисправн.(Не) + Gv<min(Gд<) + Gv>max(Gд>) + dt<min + СтопСчет(St) = 216,48

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации: