ReVizor

Отчет по горячему водоснабжению по двум магистралям

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Московское шоссе, д. 44 - ГВС ввод 2

Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Прибор учета: КМ-5-4 № 383293

Дата	Температура (ºС)		Объем (м3)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время
	T1	T2	V1	V2	Vп=V1-V2	P1	P2	Qп=Q1-Q2	раб.(ч)
22.09.2026									
23.09.2026									
24.09.2026									
25.09.2026									
26.09.2026									
27.09.2026									
28.09.2026									
29.09.2026									
30.09.2026									
01.10.2026									
02.10.2026									
03.10.2026									
04.10.2026	64,92	57,60				0,12	7,87		
05.10.2026	64,95	57,73	61,40	55,38	6,02	0,10	7,86	0,707	23,99
06.10.2026	65,04	57,97	61,39	55,28	6,11	0,11	7,94	0,703	24,00
07.10.2026	65,07	58,11	61,00	54,73	6,27	0,10	7,81	0,703	24,00
08.10.2026	65,06	58,15	61,25	54,97	6,27	0,10	7,85	0,702	24,00
09.10.2026	62,72	56,30	60,15	55,27	4,88	0,09	7,49	0,590	23,69
10.10.2026	63,97	57,31	61,24	55,28	5,97	0,10	7,49	0,671	23,84
11.10.2026	64,07	57,47	61,49	55,44	6,06	0,09	7,48	0,672	24,00
12.10.2026	64,62	57,84	60,02	53,70	6,32	0,10	7,18	0,689	24,00
13.10.2026	64,55	57,80	60,03	54,44	5,59	0,09	7,74	0,650	24,00
14.10.2026	63,89	57,23	61,35	54,09	7,26	0,09	7,77	0,731	24,00
15.10.2026	64,27	57,41	60,01	54,40	5,61	0,09	7,77	0,655	24,00
16.10.2026	64,58	57,67	60,10	54,81	5,29	0,09	7,98	0,645	24,00
17.10.2026	64,90	57,92	59,65	54,84	4,81	0,10	7,97	0,623	24,00
18.10.2026	64,32	57,58	61,71	54,73	6,99	0,09	7,92	0,727	24,00
19.10.2026	63,95	57,01	60,27	54,82	5,45	0,07	7,98	0,652	24,00
20.10.2026	63,87	56,88	61,30	54,32	6,98	0,06	8,17	0,734	24,00
Итого	64,40	57,53	972,36	876,50	95,87	0,09	7,78	10,852	383,51

Показания счетчиков

Дата и время	V1, м3	V2, м3	Q, ГКал	Время раб., ч
05.10.2026 00:00	14866,69	13222,40	183,503	6341,55
21.10.2026 00:00	15839,05	14098,89	194,355	6725,06
Итого	972,36	876,50	10,852	383,51

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации:

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"