

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 46

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383986
Дата последующей поверки теплосчетчика

СПОД.: - м3/ч ДУ= мм
Гобр.: - м3/ч ДУ= мм
ГП : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.04.2026 по 20.05.2026 10 05.05.26

Дата	Q	M1	Масса, тонн. Объем, м3			M1-M2	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
			V1	M2	V2		t1	t2	t1-t2	tхв	P1	P2	Нераб.	Работы	
Гкал						разбор					атм	атм	Тн	Тр	ошибок
22.04.26	2.957	381.00	385.4766	372.72	375.9141	8.28	49.9	42.2	7.7	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
23.04.26	2.717	376.03	380.0469	367.88	370.7461	8.15	47.3	40.1	7.2	0.0	9.0	5.4	0.00	24.00	
24.04.26	3.076	372.11	376.5781	364.05	367.1758	8.06	50.4	42.2	8.2	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
25.04.26	3.029	372.02	376.5078	363.96	367.1094	8.06	50.6	42.5	8.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
26.04.26	2.884	372.16	376.4414	364.09	367.1563	8.06	49.4	41.7	7.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
27.04.26	3.007	371.99	376.2344	363.92	366.8867	8.07	49.2	41.2	8.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
28.04.26	3.129	371.39	375.8125	363.34	366.4375	8.04	50.3	41.9	8.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
29.04.26	3.281	371.51	376.1250	363.58	366.7461	7.93	51.4	42.6	8.8	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
30.04.26	3.634	370.77	375.9531	362.80	366.3281	7.97	54.7	45.0	9.7	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
01.05.26	3.134	370.40	374.9727	362.50	365.6953	7.90	51.2	42.8	8.4	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
02.05.26	2.976	370.12	374.5625	362.22	365.3672	7.90	50.4	42.5	8.0	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
03.05.26	3.008	369.68	374.4141	361.71	365.0898	7.97	52.2	44.1	8.1	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
04.05.26	1.673	379.57	382.6758	371.56	373.9766	8.01	40.5	36.1	4.3	0.0	9.0	5.3	0.00	24.00	
05.05.26	0.501	81.33	82.2734	80.26	80.9883	1.07	49.4	43.4	6.1	0.0	9.0	2.0	0.00	24.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.5	24.4	1.1	0.0	9.0	0.8	0.00	24.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.7	24.6	1.1	0.0	9.0	0.8	0.00	24.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.1	23.9	1.1	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.0	22.0	1.0	0.0	9.0	0.7	0.00	24.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	21.2	0.9	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	21.9	21.1	0.7	0.0	9.0	0.6	0.00	24.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	21.6	0.7	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.6	21.8	0.8	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	22.6	0.9	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.0	23.0	0.9	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.3	23.3	0.9	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.8	23.9	1.0	0.0	9.0	0.5	0.00	24.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	25.6	24.7	1.0	0.0	9.0	0.5	11.28	12.72	У

