

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 47

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383984
Дата следующей поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 22.04.2026 по 20.05.2026

Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибка
							t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
22.04.26	1.915	198.96	201.2949	198.38	199.9219	0.58	49.7	40.1	9.6	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00	
23.04.26	1.722	196.52	198.6250	195.77	197.1738	0.75	47.1	38.3	8.8	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
24.04.26	1.976	194.37	196.6973	193.62	195.1289	0.75	50.3	40.1	10.2	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
25.04.26	1.962	194.33	196.6719	193.60	195.1250	0.73	50.5	40.4	10.1	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
26.04.26	1.853	194.32	196.5586	193.58	195.0664	0.74	49.4	39.8	9.5	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
27.04.26	1.911	194.19	196.4063	193.46	194.8965	0.73	49.0	39.1	9.9	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
28.04.26	2.016	193.91	196.2168	193.19	194.6582	0.72	50.1	39.7	10.4	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00	
29.04.26	2.106	193.98	196.3867	193.27	194.7852	0.71	51.2	40.3	10.9	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
30.04.26	2.354	193.69	196.3887	192.91	194.5801	0.77	54.6	42.4	12.2	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
01.05.26	2.024	193.59	195.9883	192.71	194.2539	0.88	51.2	40.7	10.5	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
02.05.26	1.903	193.38	195.6953	192.57	194.0781	0.81	50.2	40.4	9.8	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
03.05.26	1.937	193.31	195.7734	192.58	194.2148	0.73	52.0	41.9	10.0	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00	
04.05.26	1.034	198.74	200.3711	198.02	199.2324	0.72	40.3	35.1	5.2	0.0	4.9	4.4	0.00	24.00	
05.05.26	0.374	46.97	47.5234	46.91	47.2988	0.07	49.6	41.6	8.0	0.0	1.6	1.3	2.33	21.67	
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	19.3	19.2	0.1	0.0	0.2	-0.0	23.37	0.63	
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.8	18.8	0.0	0.0	0.2	-0.1	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.6	18.5	0.0	0.0	0.1	-0.2	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	18.1	18.1	-0.0	0.0	0.1	-0.2	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.4	17.5	-0.0	0.0	0.0	-0.2	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	17.1	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.9	16.9	-0.1	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	16.8	16.9	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.0	17.0	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	17.1	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.1	17.1	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.2	17.2	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	

18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.3	17.4	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	D
19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.5	17.5	-0.0	0.0	0.0	-0.3	24.00	0.00	D
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	17.8	17.8	-0.0	0.0	0.1	-0.2	24.00	0.00	D
Итого	25.086	2580.25	2610.5977	2570.55	2590.4141	9.70	49.6	39.9	9.7	0.0	2.3	2.0	361.70	334.30	361.70

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	355.382	25640.27	25587.14	26083.64	25855.05	2998.30
22.04.26	00:00	330.296	23060.02	23016.58	23473.04	23264.63	2664.00
Итого		25.086	2580.25	2570.55	2610.60	2590.41	334.30

Отчетный период _____ 696.00_час. Период норм.работы _____ 334.30_час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 361.698_час. Период G<min (g) _____ 0.000_час.
Период G>max (G) _____ 0.000_час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

