

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 051048-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.038	139.95	141.19	-1.24	49.0	41.6	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.04.26	0.901	138.52	139.84	-1.33	46.2	39.7	6.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.04.26	1.082	136.56	137.83	-1.25	50.1	42.2	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.04.26	1.079	136.50	137.75	-1.27	50.0	42.1	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.04.26	1.005	136.41	137.83	-1.41	49.2	41.8	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.04.26	1.002	136.30	137.78	-1.49	48.0	40.6	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.04.26	1.076	135.97	137.47	-1.51	49.3	41.4	7.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.04.26	1.127	135.98	137.50	-1.51	50.4	42.1	8.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.265	135.78	137.23	-1.46	53.8	44.4	9.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.05.26	1.137	135.52	137.11	-1.59	51.5	43.1	8.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.05.26	1.033	135.25	136.95	-1.70	49.5	41.8	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.05.26	1.042	135.08	136.91	-1.83	51.1	43.4	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.570	137.83	139.64	-1.81	40.7	36.5	4.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.05.26	0.349	55.50	56.08	-0.56	48.4	42.1	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.6	19.5	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	19.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	18.6	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	16.6	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.8	15.7	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.2	15.1	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	15.6	15.5	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.0	16.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	16.7	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	17.1	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	17.2	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.2	17.1	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.0	18.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.4	18.4	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.9	18.8	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	13.707	1831.14	1851.11	-19.96	49.1	41.6	7.5	4.0	4.0	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	1257.229	142703.98	143521.67	36769.30
21.04.26 24:00	1243.521	140872.84	141670.56	36073.30
Итого:	13.707	1831.14	1851.11	696.00

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **696.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**