REVIZOR

Отчет по теплоснабжению

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Московское шоссе, д. 47а - Теплоснабжение
Потребитель: Управдом Юг Подмосковье
Прибор учета: МКТС № 051048

Дата	Температура (°C)		Масса (т)			Давление (ат)		Теплота (ГКал)	Время
	T1	T2	M1	M2	Mп=M1-M2	P1	P2	Qп=Q1-Q2	раб.(ч)
22.09.2026									
23.09.2026									
24.09.2026									
25.09.2026									
26.09.2026									
27.09.2026									
28.09.2026									
29.09.2026									
30.09.2026	14,23	14,14				5,00	5,00		
01.10.2026	14,32	14,23	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
02.10.2026	13,68	13,56	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
03.10.2026	13,83	13,73	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
04.10.2026	13,13	13,02	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
05.10.2026	13,63	13,56	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
06.10.2026	14,14	14,05	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
07.10.2026	14,49	14,39	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,000	24,00
08.10.2026	64,22	54,10	95,66	95,23	0,42	5,00	5,00	0,968	24,00
09.10.2026	59,50	51,38	161,09	161,44	-0,34	5,00	5,00	1,308	24,00
10.10.2026	61,47	52,89	158,62	158,88	-0,25	5,00	5,00	1,360	24,00
11.10.2026	63,13	54,27	158,44	158,59	-0,16	5,00	5,00	1,402	23,96
12.10.2026	65,11	55,85	156,34	156,52	-0,17	5,00	5,00	1,447	24,00
13.10.2026	63,82	54,43	146,12	146,20	-0,08	5,00	5,00	1,371	24,00
14.10.2026	62,76	53,40	143,83	143,89	-0,06	5,00	5,00	1,344	24,00
15.10.2026	61,12	51,84	137,75	137,88	-0,12	5,00	5,00	1,277	24,00
16.10.2026	58,96	49,70	125,02	125,16	-0,14	5,00	5,00	1,156	24,00
17.10.2026	57,87	48,72	120,72	120,89	-0,17	5,00	5,00	1,103	24,00
18.10.2026	58,50	49,23	119,92	120,03	-0,11	5,00	5,00	1,110	24,00
19.10.2026	55,47	47,72	138,77	138,88	-0,11	5,00	5,00	1,075	24,00
20.10.2026									
Итого	42,17	36,71	1662,28	1663,58	-1,30	5,00	5,00	14,924	455,96

Показания счетчиков

Дата и время	M1, т	M2, т	Q, ГКал	Время раб., ч
01.10.2026 00:00	142704,02	143522,67	1257,229	39961,30
20.10.2026 00:00	144366,30	145186,25	1272,152	40417,26
Итого	1662,28	1663,58	14,924	455,96

ТН = 312 г.
ТР = 287,96 г.

Q = 16,17 Гкал

Представитель потребителя: Яминский М. Н.

Представитель снабж. организации: