

Управдом Юг Подмосковья

Московское шоссе 38 ГВС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30

Номер теплосчетчика 385528

Дата последней поверки теплосчетчика

Глод.: - м3/ч Ду= мм
 Гобр.: - м3/ч Ду= мм
 Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
 с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txb	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр			
23.03.26	0.889	79.68	81.1880	72.76	73.8691	6.92	63.5	56.5	7.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00			
24.03.26	0.851	79.47	80.9868	73.37	74.4858	6.11	63.7	56.7	7.0	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00			
25.03.26	0.933	80.20	81.7256	72.50	73.6045	7.70	63.7	56.7	7.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00			
26.03.26	0.881	79.29	80.7979	72.61	73.7109	6.69	63.6	56.5	7.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00			
27.03.26	0.889	79.47	80.9937	72.71	73.8320	6.76	63.9	56.8	7.1	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00			
28.03.26	0.879	79.21	80.7139	72.57	73.6763	6.64	63.7	56.6	7.0	8.0	0.3	0.1	0.00	24.00			
29.03.26	0.958	81.83	83.2979	72.67	73.7261	9.16	61.5	54.9	6.5	8.0	0.1	0.0	0.55	23.45	D		
30.03.26	0.850	78.67	80.1528	72.49	73.5874	6.18	63.3	56.3	7.0	8.0	0.2	0.1	0.20	23.80	D		
31.03.26	0.868	79.79	81.3193	73.49	74.6235	6.30	64.0	56.9	7.0	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00			
01.04.26	0.859	79.83	81.3726	73.67	74.8086	6.17	64.1	57.1	7.0	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00			
02.04.26	0.853	79.53	81.0410	73.31	74.4331	6.22	63.6	56.7	6.9	8.0	0.2	0.1	0.00	24.00			
03.04.26	0.830	78.95	80.4688	73.29	74.4165	5.67	64.0	56.9	7.0	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00			
04.04.26	0.914	79.87	81.4038	72.71	73.8296	7.16	64.1	57.0	7.1	8.0	0.5	0.1	0.00	24.00			
05.04.26	0.928	80.36	81.8740	72.63	73.7334	7.73	63.4	56.4	6.9	8.0	-0.0	0.1	0.00	24.00			
06.04.26	0.916	79.83	81.3643	72.59	73.7061	7.24	63.9	56.8	7.1	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00			
07.04.26	0.891	79.23	80.7583	72.53	73.6519	6.70	64.1	57.0	7.1	8.0	0.1	0.1	0.00	24.00			
08.04.26	0.856	78.26	79.7749	72.22	73.3311	6.05	64.1	56.9	7.2	8.0	0.1	0.0	0.00	24.00			
09.04.26	1.001	80.60	82.1333	71.77	72.8589	8.83	63.6	56.4	7.1	8.0	-0.1	0.0	0.00	24.00			
10.04.26	0.918	79.59	81.0981	72.46	73.5474	7.13	63.5	56.2	7.2	8.0	-0.1	0.0	0.00	24.00			
11.04.26	0.945	79.68	81.2109	72.13	73.2310	7.55	63.8	56.5	7.3	8.0	-0.0	0.0	0.00	24.00			
12.04.26	0.935	79.77	81.3027	72.51	73.6196	7.26	64.0	56.7	7.3	8.0	-0.0	0.0	0.00	24.00			
13.04.26	0.913	78.70	80.2334	71.99	73.0962	6.71	64.4	56.9	7.5	8.0	-0.1	0.0	0.00	24.00			
14.04.26	0.899	78.22	79.7217	71.64	72.7319	6.58	64.0	56.5	7.4	8.0	-0.0	0.0	0.00	24.00			
15.04.26	0.850	77.49	78.9922	71.76	72.8584	5.73	64.1	56.8	7.4	8.0	-0.0	0.0	0.00	24.00			
16.04.26	0.906	78.89	80.4238	72.11	73.2231	6.78	64.3	57.0	7.3	8.0	-0.0	0.0	0.00	24.00			
17.04.26	0.945	80.58	82.1494	73.16	74.3027	7.41	64.5	57.3	7.2	8.0	-0.0	0.1	0.00	24.00			

18.04.26	0.929	79.21	80.7412	71.84	72.9507	7.36	64.2	57.0	7.2	8.0	-0.0	0.1	0.00	24.00
19.04.26	1.002	80.98	82.5342	72.39	73.4922	8.59	63.9	56.6	7.2	8.0	-0.0	0.1	0.00	24.00
20.04.26	1.050	81.29	82.8477	71.83	72.9229	9.46	63.7	56.4	7.3	8.0	-0.0	0.1	0.00	24.00
21.04.26	0.900	79.04	80.5518	72.40	73.5000	6.64	63.9	56.6	7.3	8.0	-0.1	0.1	0.00	24.00
Итого	27.238	2387.51	2433.1738	2176.09	2209.3608	211.42	63.8	56.7	7.1	8.0	0.1	0.1	0.74	719.26

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	104.220	8888.36	8029.54	9053.82	8148.40	2660.20
23.03.26	00:00	76.982	6500.85	5853.45	6620.65	5939.04	1940.94
Итого		27.238	2387.51	2176.09	2433.17	2209.36	719.26

Отчетный период

720.00 час. Период норм. работы 719.26 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час.

Период функц. отказа (E) 0.000 час.

Период t2-t1 < min (D) 0.743 час.

Период G<min (g) 0.000 час.

Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

V = 224,04 м³
Qm = 13,980 Гкал

