

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 38

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 381482
Дата последующей поверки теплосчетчика

Глод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн			Объем, м3			Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	tl-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр			
23.03.26	2.452	149.10	151.3809	147.91	149.1162	1.19	57.3	41.0	16.4	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00			
24.03.26	2.433	148.88	151.1563	147.63	148.8359	1.25	57.2	41.0	16.2	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00			
25.03.26	2.431	148.95	151.2246	147.68	148.8936	1.26	57.3	41.1	16.2	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00			
26.03.26	2.025	147.64	149.5527	146.55	147.6162	1.10	52.3	38.7	13.6	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
27.03.26	1.942	148.21	150.0371	146.98	148.0117	1.24	51.0	38.0	13.0	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
28.03.26	1.915	151.49	153.3203	150.18	151.2402	1.30	50.6	38.0	12.5	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
29.03.26	1.971	152.86	154.7656	151.55	152.6504	1.31	51.4	38.6	12.8	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
30.03.26	1.518	151.83	153.3525	150.59	151.5264	1.24	45.5	35.6	9.9	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
31.03.26	1.428	151.79	153.2432	150.59	151.5020	1.20	44.3	35.0	9.3	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
01.04.26	1.447	152.25	153.7217	150.98	151.9082	1.26	44.6	35.2	9.4	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
02.04.26	1.666	152.82	154.4629	151.56	152.5527	1.26	47.4	36.6	10.8	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
03.04.26	1.511	152.56	154.0791	151.27	152.2129	1.28	45.4	35.6	9.8	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
04.04.26	1.614	152.98	154.5840	151.69	152.6689	1.28	46.7	36.3	10.4	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
05.04.26	1.818	153.36	155.1035	152.09	153.1230	1.26	49.0	37.3	11.8	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
06.04.26	1.831	153.18	154.9219	151.92	152.9395	1.26	49.0	37.1	11.9	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
07.04.26	1.873	157.45	159.2422	156.13	157.1816	1.32	48.9	37.1	11.8	0.0	6.3	0.3	0.00	24.00			
08.04.26	2.104	161.24	163.2588	159.86	161.0156	1.38	51.5	38.5	12.9	0.0	6.4	0.3	0.00	24.00			
09.04.26	2.031	158.50	160.3994	157.18	158.2588	1.32	50.3	37.6	12.7	0.0	6.4	0.3	0.00	24.00			
10.04.26	2.139	158.43	160.3926	157.10	158.1924	1.33	51.2	37.8	13.4	0.0	6.4	0.3	0.00	24.00			
11.04.26	1.940	149.89	151.6162	148.63	149.5967	1.25	49.3	36.5	12.8	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
12.04.26	1.924	148.54	150.2363	147.32	148.2627	1.22	49.1	36.2	12.9	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
13.04.26	1.955	149.18	150.9238	147.92	148.8867	1.26	49.6	36.6	13.0	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
14.04.26	1.910	148.86	150.5645	147.60	148.5605	1.25	49.2	36.5	12.7	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
15.04.26	1.965	156.23	158.0781	154.89	155.9473	1.34	50.0	37.5	12.5	0.0	6.3	0.3	0.00	24.00			
16.04.26	1.973	158.26	160.1523	156.88	157.9785	1.38	50.3	37.9	12.4	0.0	6.3	0.3	0.00	24.00			
17.04.26	1.968	151.95	153.8047	150.65	151.7051	1.30	50.8	37.9	12.9	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00			
18.04.26	1.868	148.01	149.7520	146.73	147.7207	1.28	49.8	37.3	12.5	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00			

19.04.26	1.865	148.04	149.7383	146.78	147.7441	1.26	49.2	36.7	12.5	0.0	6.2	0.3	0.00	24.00
20.04.26	1.882	148.16	149.8262	146.88	147.8223	1.27	48.7	36.1	12.6	0.0	6.1	0.3	0.00	24.00
21.04.26	1.776	134.26	135.8320	133.08	133.9473	1.18	49.8	36.6	13.1	0.0	6.2	0.3	2.27	21.73
Итого	57.179	4544.87	4598.7236	4506.81	4537.6182	38.05	49.9	37.4	12.5	0.0	6.2	0.3	2.27	717.73

Q=57,36 т/ан

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	335.073	17416.12	17272.93	17722.07	17421.25	2661.72
23.03.26	00:00	277.895	12871.25	12766.12	13123.34	12883.63	1943.99
Итого		57.179	4544.87	4506.81	4598.72	4537.62	717.73

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 717.73 час.

Период отключения питания (U) _____ 2.274 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

