

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 40 ГВС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 385520
Дата последней поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.04 - 40.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C					Давление		Время, час		Классиф ошибок
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	tхв	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	
23.03.26	2.666	90.17	91.8755	58.22	58.8911	31.95	64.4	49.4	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
24.03.26	2.469	86.50	88.1499	58.60	59.2671	27.91	64.5	49.3	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
25.03.26	2.642	89.70	91.4092	58.33	59.0059	31.37	64.6	49.6	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
26.03.26	2.499	87.44	89.1025	58.87	59.5483	28.57	64.4	49.3	15.1	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
27.03.26	2.542	87.77	89.4512	58.66	59.3379	29.11	64.8	49.6	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
28.03.26	2.586	87.86	89.5483	57.71	58.3813	30.15	64.7	49.5	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
29.03.26	2.520	91.03	92.6372	57.58	58.2124	33.45	61.7	48.2	13.5	8.0	8.3	8.1	0.67	23.33	D
30.03.26	2.593	89.20	90.8955	58.61	59.2900	30.59	64.3	49.5	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
31.03.26	2.618	89.18	90.8975	58.46	59.1440	30.72	64.8	49.9	15.0	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
01.04.26	2.526	87.43	89.1084	58.23	58.9106	29.21	64.7	49.8	15.0	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
02.04.26	2.657	89.82	91.5322	57.94	58.6152	31.88	64.5	49.7	14.8	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
03.04.26	2.604	88.77	90.4727	58.28	58.9624	30.49	64.8	49.8	15.0	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
04.04.26	2.584	88.35	90.0518	58.15	58.8306	30.20	64.9	49.9	14.9	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
05.04.26	2.787	91.23	92.9609	57.21	57.8647	34.02	64.4	49.1	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
06.04.26	2.544	87.68	89.3564	58.41	59.0781	29.28	64.5	49.3	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
07.04.26	2.642	89.20	90.8965	58.05	58.7173	31.15	64.4	49.1	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
08.04.26	2.702	90.81	92.5420	58.55	59.2300	32.26	64.5	49.5	15.1	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
09.04.26	2.799	93.09	94.8281	58.62	59.2832	34.47	63.9	49.0	14.9	8.0	8.3	8.1	0.00	24.00	
10.04.26	2.587	89.73	91.4131	59.68	60.3481	30.06	63.9	48.7	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
11.04.26	2.685	90.58	92.2910	58.77	59.4380	31.81	64.2	48.8	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
12.04.26	2.724	91.04	92.7656	58.55	59.2178	32.49	64.4	49.2	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
13.04.26	2.603	88.46	90.1504	58.53	59.1968	29.93	64.7	49.2	15.5	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
14.04.26	2.519	87.84	89.5000	59.14	59.8149	28.69	64.3	49.0	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
15.04.26	2.643	89.88	91.5947	58.75	59.4248	31.14	64.5	49.4	15.1	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
16.04.26	2.563	88.70	90.3975	59.16	59.8472	29.54	64.7	49.6	15.1	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	
17.04.26	2.481	87.07	88.7461	59.20	59.8926	27.87	64.8	49.6	15.2	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00	

18.04.26	2.540	87.74	89.4111	58.34	59.0112	29.40	64.5	49.3	15.1	8.0	8.3	8.1	0.00	24.00
19.04.26	2.764	91.31	93.0371	57.58	58.2432	33.72	64.3	49.3	15.1	8.0	8.3	8.1	0.00	24.00
20.04.26	2.515	87.13	88.7656	58.27	58.9268	28.86	64.1	48.7	15.4	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00
21.04.26	2.714	91.51	93.2471	59.39	60.0596	32.13	64.3	49.0	15.3	8.0	8.4	8.2	0.00	24.00
Итого	78.318	2676.22	2727.0352	1753.81	1773.9912	922.41	64.4	49.3	15.1	8.0	8.4	8.2	0.67	719.33

V = 953,938 счз
Q_{тп} = 59,526 Гкач

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	304.863	10135.03	6476.41	10324.55	6547.96	2661.50
23.03.26	00:00	226.545	7458.81	4722.61	7597.51	4773.97	1942.17
Итого		78.318	2676.22	1753.81	2727.04	1773.99	719.33

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.33_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.665_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

