

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 40

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383951
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.1 - 100.0м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата		Q	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф
Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Тн	Тр	Классиф ошибок	
23.03.26	5.289	291.45	295.9238	293.06	295.2324	-1.61	57.4	39.2	18.2	0.0	6.0	5.9	0.00	24.00	
24.03.26	5.246	291.01	295.4570	292.66	294.8398	-1.65	57.2	39.2	18.1	0.0	6.0	5.9	0.00	24.00	
25.03.26	5.227	290.71	295.1680	292.35	294.5313	-1.64	57.4	39.4	18.0	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
26.03.26	4.519	290.37	294.2773	292.01	294.0313	-1.64	53.4	37.8	15.6	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
27.03.26	4.178	291.69	295.2773	293.34	295.2539	-1.64	51.0	36.7	14.4	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
28.03.26	4.112	297.11	300.7051	298.92	300.8672	-1.81	50.5	36.7	13.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
29.03.26	4.189	301.46	305.2051	303.31	305.3535	-1.85	51.2	37.3	13.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
30.03.26	3.250	301.05	304.0840	302.82	304.6211	-1.77	45.6	34.8	10.8	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
31.03.26	3.025	301.21	304.0762	302.92	304.6523	-1.72	44.2	34.1	10.1	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
01.04.26	3.064	301.98	304.8809	303.67	305.4180	-1.70	44.4	34.2	10.2	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
02.04.26	3.579	302.66	305.9121	304.44	306.3145	-1.79	47.4	35.6	11.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
03.04.26	3.218	302.48	305.4902	304.25	306.0215	-1.77	45.3	34.6	10.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
04.04.26	3.438	302.87	306.0566	304.67	306.5234	-1.80	46.8	35.4	11.4	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
05.04.26	3.953	303.04	306.4922	304.87	306.7832	-1.83	49.0	35.9	13.1	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
06.04.26	3.952	302.90	306.3418	304.75	306.6465	-1.85	48.9	35.8	13.1	0.0	6.1	6.0	0.00	24.00	
07.04.26	3.993	309.60	313.0840	311.49	313.4277	-1.89	48.7	35.8	12.9	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
08.04.26	4.461	318.48	322.4141	320.47	322.5996	-1.99	51.1	37.1	14.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
09.04.26	4.373	312.92	316.6914	314.78	316.8184	-1.86	50.5	36.5	14.0	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
10.04.26	4.558	312.14	316.0078	314.13	316.1738	-1.99	51.2	36.6	14.6	0.0	6.2	6.2	0.00	24.00	
11.04.26	4.211	298.56	302.0625	300.47	302.3301	-1.92	49.8	35.6	14.1	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
12.04.26	4.043	292.19	295.5176	294.06	295.8164	-1.87	49.0	35.1	13.9	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
13.04.26	4.091	292.96	296.3633	294.81	296.6230	-1.85	49.5	35.5	14.0	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
14.04.26	3.989	292.66	296.0254	294.51	296.3301	-1.86	49.3	35.6	13.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	
15.04.26	4.128	304.73	308.3203	306.70	308.6602	-1.97	49.9	36.3	13.6	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
16.04.26	4.157	312.59	316.3145	314.61	316.6836	-2.02	50.2	36.9	13.3	0.0	6.2	6.1	0.00	24.00	
17.04.26	4.155	302.54	306.1992	304.43	306.4219	-1.89	50.6	36.9	13.8	0.0	6.1	6.1	0.00	24.00	
18.04.26	4.008	291.41	294.8828	293.25	295.1133	-1.83	50.1	36.3	13.8	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00	

19.04.26	3.984	291.55	294.9258	293.37	295.1719	-1.82	49.3	35.6	13.7	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00
20.04.26	3.925	291.54	294.7891	293.32	295.0430	-1.78	48.3	34.9	13.5	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00
21.04.26	4.240	291.64	295.1016	293.38	295.1875	-1.74	50.1	35.5	14.6	0.0	6.0	6.0	0.00	24.00
Итого	122.553	8987.49	9094.0469	9041.82	9099.4902	-54.33	49.9	36.2	13.7	0.0	6.0	6.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	714.779	33828.99	34017.62	34423.87	34280.27	2664.00
23.03.26	00:00	592.226	24841.50	24975.79	25329.82	25180.78	1944.00
Итого		✓ 122.553	8987.49	9041.82	9094.05	9099.49	720.00

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (G) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

