

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 41 ГВС

Тип теплосчетчика КМ-5-4 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383306
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн				Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок		
23.03.26	1.891	150.78	153.8232	134.15	136.3262	16.63	65.6	58.6	7.0	8.0	0.1	0.9	0.00	24.00			
24.03.26	1.917	151.08	154.1426	134.05	136.2422	17.03	65.8	58.8	7.0	8.0	0.2	1.0	0.00	24.00			
25.03.26	1.914	151.53	154.5957	134.42	136.6143	17.11	65.7	58.8	6.9	8.0	0.2	1.2	0.00	24.00			
26.03.26	1.859	150.60	153.6299	134.41	136.5859	16.19	65.6	58.6	7.0	8.0	0.2	1.4	0.00	24.00			
27.03.26	1.845	150.18	153.2207	134.29	136.4658	15.89	65.8	58.8	7.0	8.0	0.2	3.8	0.00	24.00			
28.03.26	1.946	152.01	155.0752	134.16	136.3320	17.84	65.7	58.8	6.9	8.0	0.2	3.1	0.00	24.00			
29.03.26	1.896	154.14	157.0068	134.17	136.2100	19.97	62.8	56.6	6.1	8.0	0.1	1.2	0.59	23.41	D		
30.03.26	1.894	151.54	154.5703	134.32	136.5010	17.21	65.4	58.5	6.8	8.0	0.2	0.5	0.25	23.75	D		
31.03.26	1.824	149.97	153.0059	134.41	136.6084	15.57	65.7	58.8	6.9	8.0	0.2	0.6	0.00	24.00			
01.04.26	1.864	150.50	153.5469	134.25	136.4463	16.25	65.7	58.8	6.9	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
02.04.26	1.860	150.47	153.5156	134.30	136.4971	16.18	65.7	58.8	6.9	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
03.04.26	1.911	151.00	154.0615	134.05	136.2588	16.94	65.9	58.9	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
04.04.26	1.861	150.10	153.1475	134.05	136.2559	16.05	65.9	58.9	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
05.04.26	1.943	151.29	154.3457	133.99	136.1689	17.30	65.7	58.6	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
06.04.26	1.989	151.98	155.0674	133.83	136.0186	18.16	65.9	58.8	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
07.04.26	1.859	149.45	152.4707	133.73	135.9111	15.72	65.7	58.6	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
08.04.26	1.905	150.00	153.0361	133.29	135.4678	16.71	65.7	58.6	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
09.04.26	1.987	151.88	154.9150	133.45	135.6055	18.43	65.3	58.3	7.0	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
10.04.26	1.967	151.09	154.1230	133.32	135.4707	17.78	65.4	58.3	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
11.04.26	2.028	151.97	155.0322	133.25	135.4014	18.72	65.6	58.4	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
12.04.26	2.017	151.72	154.7842	133.19	135.3594	18.52	65.7	58.5	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
13.04.26	1.926	149.61	152.6484	132.91	135.0762	16.70	65.9	58.7	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
14.04.26	1.928	149.62	152.6426	132.56	134.7148	17.06	65.7	58.5	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
15.04.26	1.958	150.38	153.4209	132.68	134.8486	17.69	65.7	58.7	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
16.04.26	1.902	149.35	152.3750	132.71	134.8828	16.63	65.9	58.7	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			
17.04.26	1.856	148.23	151.2422	132.41	134.5850	15.81	65.9	58.8	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00			

18.04.26	1.910	147.67	150.6553	130.62	132.7373	17.05	65.7	58.6	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	E
19.04.26	2.003	150.51	153.5410	131.96	134.1035	18.55	65.6	58.5	7.1	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
20.04.26	1.925	149.21	152.2012	132.10	134.2354	17.11	65.5	58.3	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
21.04.26	1.827	147.61	150.5801	132.44	134.5742	15.17	65.6	58.3	7.2	8.0	0.2	0.2	0.00	24.00	
Итого	57.410	4515.46	4606.4229	4003.47	4068.5049	511.99	65.6	58.6	7.0	8.0	0.2	0.6	0.84	719.16	0.84

V = 538,548 cчЗ
Q_{тп} = 33,605 тчч

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	224.683	16502.55	14383.50	16832.65	14613.83	2652.59
23.03.26	00:00	167.273	11987.09	10380.03	12226.23	10545.32	1933.43
Итого		57.410	4515.46	4003.47	4606.42	4068.50	719.16

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.16_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.001_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.841_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____

Представитель теплоснабжающей организации _____

