

Управдом Юг Подмосковья  
Московское шоссе 41

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 387092  
Дата последующей поверки теплосчетчика

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= мм  
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления  
с 23.03.2026 по 21.04.2026

| Дата     |       | Q      | Масса, тонн |        |          |      | Объем, м3       |      |     |       | Температура, °C |           |           |              | Давление     |  | Время, час |  | Классиф<br>ошибок |
|----------|-------|--------|-------------|--------|----------|------|-----------------|------|-----|-------|-----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|------------|--|-------------------|
|          |       | Гкал   | M1          | V1     | M2       | V2   | M1-M2<br>разбор | t1   | t2  | t1-t2 | txv             | P1<br>атм | P2<br>атм | Нераб.<br>Тн | Работы<br>Тр |  |            |  |                   |
| 23.03.26 | 3.889 | 424.63 | 431.2422    | 422.97 | 427.7656 | 1.66 | 57.8            | 48.7 | 9.1 | 0.0   | 5.7             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 24.03.26 | 3.858 | 423.82 | 430.3906    | 422.20 | 426.9766 | 1.62 | 57.7            | 48.6 | 9.1 | 0.0   | 5.7             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 25.03.26 | 3.843 | 423.30 | 429.8906    | 421.69 | 426.4727 | 1.62 | 57.8            | 48.8 | 9.0 | 0.0   | 5.7             | 3.0       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 26.03.26 | 3.298 | 423.42 | 429.1992    | 421.82 | 426.1367 | 1.60 | 53.8            | 46.1 | 7.7 | 0.0   | 5.7             | 2.8       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 27.03.26 | 3.018 | 425.81 | 431.1328    | 424.25 | 428.2695 | 1.56 | 51.4            | 44.4 | 7.0 | 0.0   | 5.7             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 28.03.26 | 2.954 | 434.07 | 439.4023    | 432.49 | 436.5508 | 1.58 | 50.9            | 44.2 | 6.8 | 0.0   | 5.8             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 29.03.26 | 3.018 | 440.95 | 446.4883    | 439.37 | 443.6055 | 1.58 | 51.6            | 44.8 | 6.8 | 0.0   | 5.8             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 30.03.26 | 2.291 | 440.33 | 444.8398    | 438.83 | 442.4180 | 1.50 | 46.0            | 40.8 | 5.2 | 0.0   | 5.7             | 3.0       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 31.03.26 | 2.123 | 440.04 | 444.2852    | 438.51 | 441.9063 | 1.53 | 44.5            | 39.7 | 4.8 | 0.0   | 5.7             | 3.0       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 01.04.26 | 2.145 | 441.42 | 445.7188    | 439.93 | 443.3516 | 1.49 | 44.7            | 39.9 | 4.8 | 0.0   | 5.7             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 02.04.26 | 2.551 | 442.45 | 447.2930    | 440.92 | 444.7148 | 1.53 | 47.8            | 42.1 | 5.7 | 0.0   | 5.7             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 03.04.26 | 2.283 | 441.95 | 446.4180    | 440.43 | 443.9688 | 1.51 | 45.6            | 40.5 | 5.1 | 0.0   | 5.7             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 04.04.26 | 2.447 | 442.81 | 447.5469    | 441.32 | 445.0547 | 1.49 | 47.1            | 41.6 | 5.5 | 0.0   | 5.7             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 05.04.26 | 2.849 | 443.09 | 448.2266    | 441.59 | 445.5391 | 1.50 | 49.5            | 43.1 | 6.4 | 0.0   | 5.8             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 06.04.26 | 2.833 | 443.24 | 448.3516    | 441.80 | 445.7500 | 1.45 | 49.4            | 43.0 | 6.4 | 0.0   | 5.8             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 07.04.26 | 2.861 | 453.69 | 458.8750    | 452.24 | 456.2656 | 1.45 | 49.1            | 42.9 | 6.3 | 0.0   | 5.8             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 08.04.26 | 3.197 | 461.74 | 467.5391    | 460.26 | 464.6719 | 1.48 | 51.6            | 44.7 | 6.9 | 0.0   | 5.9             | 3.3       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 09.04.26 | 3.129 | 457.95 | 463.5938    | 456.47 | 460.7813 | 1.48 | 51.0            | 44.2 | 6.8 | 0.0   | 5.9             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 10.04.26 | 3.276 | 456.88 | 462.6484    | 455.43 | 459.7969 | 1.44 | 51.8            | 44.6 | 7.1 | 0.0   | 5.9             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 11.04.26 | 3.043 | 436.20 | 441.4414    | 434.77 | 438.7266 | 1.43 | 50.3            | 43.4 | 6.9 | 0.0   | 5.8             | 3.0       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 12.04.26 | 2.936 | 426.37 | 431.3008    | 424.95 | 428.6641 | 1.42 | 49.4            | 42.6 | 6.8 | 0.0   | 5.7             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 13.04.26 | 2.959 | 426.50 | 431.5430    | 425.12 | 428.9141 | 1.38 | 49.9            | 43.0 | 6.9 | 0.0   | 5.7             | 2.9       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 14.04.26 | 2.883 | 426.08 | 431.0859    | 424.71 | 428.5000 | 1.37 | 49.7            | 43.0 | 6.7 | 0.0   | 5.7             | 3.0       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 15.04.26 | 2.993 | 446.31 | 451.6523    | 444.95 | 449.0430 | 1.36 | 50.3            | 43.7 | 6.7 | 0.0   | 5.8             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 16.04.26 | 3.004 | 458.58 | 464.1445    | 457.26 | 461.5391 | 1.32 | 50.6            | 44.1 | 6.5 | 0.0   | 5.9             | 3.2       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 17.04.26 | 3.017 | 443.26 | 448.7148    | 441.91 | 446.0703 | 1.34 | 51.0            | 44.3 | 6.8 | 0.0   | 5.8             | 3.1       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |
| 18.04.26 | 2.922 | 425.53 | 430.6758    | 424.15 | 428.0508 | 1.38 | 50.5            | 43.7 | 6.8 | 0.0   | 5.7             | 2.9       | 0.0       | 0.0          | 24.00        |  |            |  |                   |

|          |        |         |            |         |            |       |      |      |     |     |     |     |      |        |
|----------|--------|---------|------------|---------|------------|-------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|--------|
| 19.04.26 | 2.858  | 425.84  | 430.8281   | 424.47  | 428.2773   | 1.37  | 49.8 | 43.1 | 6.7 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 0.00 | 24.00  |
| 20.04.26 | 2.804  | 425.17  | 429.9844   | 423.81  | 427.4648   | 1.36  | 48.8 | 42.3 | 6.5 | 0.0 | 5.7 | 2.8 | 0.00 | 24.00  |
| 21.04.26 | 3.052  | 425.93  | 431.0781   | 424.55  | 428.4219   | 1.37  | 50.6 | 43.4 | 7.1 | 0.0 | 5.7 | 2.9 | 0.00 | 24.00  |
| Итого    | 88.335 | 13127.3 | 13285.5313 | 13083.1 | 13203.6680 | 44.17 | 50.3 | 43.6 | 6.7 | 0.0 | 5.8 | 3.1 | 0.00 | 720.00 |

Показания интеграторов КМ-5

| Дата     | Время | Q        | M1       | M2       | V1       | V2       | Tr      |
|----------|-------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 21.04.26 | 24:00 | 522.301  | 49374.23 | 49195.41 | 50258.86 | 49815.18 | 2664.00 |
| 23.03.26 | 00:00 | 433.966  | 36246.88 | 36112.23 | 36973.33 | 36611.51 | 1944.00 |
| Итого    |       | ✓ 88.335 | 13127.35 | 13083.18 | 13285.53 | 13203.67 | 720.00  |

Отчетный период

720.00\_ час.      Период норм. работы      720.00\_ час.

Период отключения питания (U) 0.000\_ час.

Период функц.отказа (E) 0.000\_ час.

Период t2-t1 < min (D) 0.000\_ час.

Период G<min (g) 0.000\_ час.

Период G>max (G) 0.000\_ час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

