

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 44 ввод1

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383996
Дата последней поверки теплосчетчика

Гпод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн				Объем, м3		Температура, °C					Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок			
23.03.26	1.657	223.89	227.4453	223.04	225.6934	0.85	57.8	50.2	7.5	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
24.03.26	1.635	223.60	227.1406	222.72	225.3906	0.88	57.7	50.2	7.4	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
25.03.26	1.634	223.41	226.9492	222.54	225.2070	0.87	57.8	50.3	7.4	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
26.03.26	1.404	223.74	226.8105	222.87	225.2207	0.88	53.5	47.1	6.4	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
27.03.26	1.289	225.21	228.0605	224.34	226.5625	0.86	51.4	45.5	5.8	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
28.03.26	1.259	229.99	232.8516	229.08	231.3320	0.91	50.9	45.3	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
29.03.26	1.280	233.18	236.1543	232.21	234.5488	0.96	51.6	46.0	5.6	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00				
30.03.26	0.981	233.41	235.8125	232.48	234.4336	0.93	45.8	41.5	4.3	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
31.03.26	0.915	233.46	235.7227	232.55	234.3984	0.91	44.4	40.4	4.0	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
01.04.26	0.928	234.21	236.5137	233.31	235.1855	0.90	44.6	40.5	4.1	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
02.04.26	1.089	234.42	237.0156	233.51	235.5938	0.91	47.7	43.0	4.8	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
03.04.26	0.975	234.50	236.8945	233.59	235.5273	0.91	45.5	41.3	4.3	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
04.04.26	1.050	234.71	237.2441	233.79	235.8242	0.92	47.0	42.4	4.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
05.04.26	1.233	234.57	237.3340	233.62	235.7852	0.95	49.4	44.0	5.4	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
06.04.26	1.225	234.47	237.2129	233.53	235.6855	0.94	49.3	43.9	5.3	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00				
07.04.26	1.241	240.25	243.0352	239.19	241.3965	1.06	49.1	43.8	5.3	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00				
08.04.26	1.379	243.90	247.0195	242.85	245.2754	1.05	51.6	45.8	5.8	0.0	-0.1	5.7	0.00	24.00				
09.04.26	1.357	242.23	245.2441	241.17	243.5234	1.06	50.9	45.1	5.7	0.0	-0.1	5.7	0.00	24.00				
10.04.26	1.424	241.07	244.1602	240.03	242.4160	1.04	51.7	45.6	6.0	0.0	-0.1	5.7	0.00	24.00				
11.04.26	1.312	229.79	232.5762	228.89	231.0391	0.91	50.1	44.3	5.8	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00				
12.04.26	1.269	225.30	227.9453	224.44	226.4961	0.86	49.4	43.6	5.8	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
13.04.26	1.264	225.58	228.2793	224.71	226.8105	0.87	49.8	44.1	5.7	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
14.04.26	1.227	225.44	228.1094	224.57	226.6602	0.87	49.6	44.0	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00				
15.04.26	1.272	236.29	239.1602	235.28	237.5293	1.01	50.3	44.8	5.5	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00				
16.04.26	1.271	242.06	245.0313	240.97	243.3262	1.09	50.6	45.2	5.4	0.0	-0.1	5.7	0.00	24.00				
17.04.26	1.281	233.41	236.3223	232.40	234.6934	1.01	51.0	45.4	5.6	0.0	-0.1	5.6	0.00	24.00				

18.04.26	1.236	225.01	227.7480	224.13	226.2852	0.87	50.3	44.7	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
19.04.26	1.237	225.22	227.8887	224.34	226.4277	0.88	49.6	44.0	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
20.04.26	1.232	225.30	227.8867	224.42	226.4395	0.88	48.8	43.2	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
21.04.26	1.304	225.06	227.8027	224.18	226.3086	0.88	50.4	44.5	5.9	0.0	-0.1	5.5	0.00	24.00
Итого	37.861	6942.66	7027.3711	6914.75	6981.0156	27.91	50.2	44.6	5.6	0.0	-0.1	5.5	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	223.841	26135.64	26016.56	26611.84	26363.53	2663.49
23.03.26	00:00	185.981	19192.99	19101.81	19584.46	19382.52	1943.49
Итого		37.861	6942.66	6914.75	7027.37	6981.02	720.00

Отчетный период _____ 720.00 час. Период норм. работы _____ 720.00 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____



$ZQ = 37,861 + 32,775 = 70,576 \text{ kWh}$

-0.845