

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 44 ввод2

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383929
Дата последующей поверки теплосчетчика

Спод.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гобр.: 0.06 - 60.0 м3/ч Ду= мм
Гп : 10 л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

Дата	Q Гкал	Масса, тонн. Объем, м3				Температура, °C				Давление		Время, час		Классиф ошибок	
		M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн		Работы Тр
23.03.26	1.411	108.91	110.5879	108.11	109.1357	0.80	57.5	44.5	13.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
24.03.26	1.399	108.86	110.5264	108.06	109.0869	0.80	57.4	44.5	12.9	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
25.03.26	1.393	108.77	110.4424	107.97	109.0049	0.79	57.5	44.7	12.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
26.03.26	1.183	108.91	110.3467	108.07	108.9902	0.84	52.9	42.0	10.9	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
27.03.26	1.103	109.59	110.9453	108.79	109.6689	0.81	51.1	41.0	10.1	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
28.03.26	1.082	111.99	113.3467	111.17	112.0762	0.81	50.6	41.0	9.7	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
29.03.26	1.111	113.23	114.6377	112.40	113.3408	0.82	51.4	41.6	9.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
30.03.26	0.854	113.28	114.4219	112.42	113.2090	0.87	45.5	38.0	7.5	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
31.03.26	0.801	113.34	114.4189	112.48	113.2432	0.86	44.2	37.1	7.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
01.04.26	0.809	113.75	114.8467	112.89	113.6592	0.86	44.4	37.3	7.1	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
02.04.26	0.945	113.81	115.0420	112.98	113.8252	0.83	47.5	39.2	8.3	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
03.04.26	0.848	113.85	114.9873	112.99	113.7793	0.86	45.3	37.9	7.4	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
04.04.26	0.904	113.92	115.1221	113.09	113.9141	0.84	46.7	38.8	7.9	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
05.04.26	1.060	113.87	115.1758	113.05	113.9189	0.82	49.2	39.9	9.3	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
06.04.26	1.066	113.76	115.0537	112.93	113.7881	0.83	49.0	39.7	9.4	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
07.04.26	1.076	116.84	118.1680	116.00	116.8867	0.84	48.9	39.7	9.2	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
08.04.26	1.201	118.49	119.9736	117.67	118.6396	0.82	51.4	41.3	10.1	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
09.04.26	1.177	117.60	119.0205	116.76	117.6855	0.84	50.6	40.6	10.0	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
10.04.26	1.236	117.29	118.7578	116.45	117.3857	0.85	51.4	40.9	10.5	0.0	6.1	5.0	0.00	24.00	
11.04.26	1.136	111.42	112.7295	110.58	111.4131	0.85	49.7	39.5	10.2	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
12.04.26	1.098	109.52	110.7705	108.65	109.4561	0.87	49.2	39.1	10.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
13.04.26	1.099	109.72	111.0039	108.87	109.6973	0.85	49.6	39.6	10.0	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
14.04.26	1.073	109.70	110.9775	108.86	109.6846	0.84	49.4	39.6	9.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	
15.04.26	1.111	115.22	116.5879	114.36	115.2656	0.86	50.0	40.4	9.6	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
16.04.26	1.105	117.60	119.0117	116.74	117.6836	0.86	50.3	40.9	9.4	0.0	6.0	5.0	0.00	24.00	
17.04.26	1.108	113.08	114.4619	112.23	113.1377	0.86	50.8	41.0	9.8	0.0	5.9	5.0	0.00	24.00	
18.04.26	1.070	109.35	110.6504	108.49	109.3418	0.86	50.0	40.3	9.8	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00	

19.04.26	1.065	109.41	110.6719	108.54	109.3633	0.87	49.4	39.6	9.7	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00
20.04.26	1.065	109.61	110.8447	108.75	109.5410	0.86	48.7	38.9	9.7	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00
21.04.26	1.124	109.59	110.8857	108.76	109.5918	0.83	50.0	39.8	10.3	0.0	5.8	5.0	0.00	24.00
Итого	32.715	3374.28	3414.4170	3349.09	3375.4141	25.19	50.0	40.3	9.7	0.0	5.9	5.0	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	190.967	12516.38	12429.70	12737.12	12555.93	2664.00
23.03.26	00:00	158.253	9142.10	9080.61	9322.70	9180.51	1944.00
Итого		32.715	3374.28	3349.09	3414.42	3375.41	720.00

Отчетный период 720.00 час. Период норм. работы 720.00 час.

Период отключения питания (U) 0.000 час. Период функц.отказа (E) 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) 0.000 час. Период G<min (g) 0.000 час.
Период G>max (G) 0.000 час.

Представитель абонента

Представитель теплоснабжающей организации

