

Управдом Юг Подмосковья
Московское шоссе 47

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 383984
Дата последней поверки теплосчетчика _____

Гпод.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
Гобр.: 0.036 - 60.0 м3/ч Ду= _____ мм
Гп : 10 _____ л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн				Объем, м3		Температура, °С					Давление		Время, час			
Дата	Q Гкал	M1	V1	M2	V2	M1-M2		t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф	ошибок	
						разбор												
23.03.26	2.498	197.78	200.8535	197.14	199.0547	0.64		57.8	45.1	12.6	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			
24.03.26	2.482	197.57	200.6465	196.98	198.8887	0.60		57.7	45.1	12.6	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			
25.03.26	2.479	197.60	200.6680	196.97	198.8984	0.63		57.7	45.2	12.6	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			
26.03.26	2.089	197.65	200.2656	196.98	198.6816	0.68		52.9	42.3	10.6	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
27.03.26	1.972	198.77	201.2520	198.15	199.7949	0.62		51.3	41.4	9.9	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
28.03.26	1.941	203.43	205.9160	203.01	204.6816	0.41		50.9	41.3	9.5	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
29.03.26	1.977	205.56	208.1563	205.27	207.0195	0.29		51.6	42.0	9.6	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
30.03.26	1.530	205.39	207.4609	205.00	206.4688	0.38		45.7	38.2	7.5	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
31.03.26	1.436	205.39	207.3691	204.94	206.3438	0.45		44.4	37.4	7.0	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
01.04.26	1.466	206.22	208.2285	205.77	207.1875	0.46		44.6	37.5	7.1	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
02.04.26	1.699	206.44	208.6992	206.10	207.6523	0.35		47.7	39.4	8.2	0.0	5.1	4.5	0.00	24.00			
03.04.26	1.532	206.50	208.5840	206.07	207.5313	0.43		45.5	38.1	7.4	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
04.04.26	1.629	206.77	208.9609	206.36	207.8945	0.41		46.9	39.0	7.9	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			
05.04.26	1.867	206.82	209.2188	206.43	208.0547	0.40		49.4	40.4	9.0	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
06.04.26	1.877	206.74	209.1133	206.40	208.0078	0.34		49.3	40.2	9.1	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
07.04.26	1.904	212.50	214.9316	212.32	213.9727	0.18		49.1	40.2	9.0	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00			
08.04.26	2.125	214.83	217.5605	214.81	216.6191	0.03		51.8	41.9	9.9	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00			
09.04.26	2.055	213.25	215.8652	213.18	214.9258	0.07		50.8	41.2	9.6	0.0	5.3	4.8	0.00	24.00			
10.04.26	2.160	212.74	215.4316	212.66	214.4277	0.08		51.7	41.5	10.2	0.0	5.3	4.7	0.00	24.00			
11.04.26	1.973	201.66	204.0391	201.16	202.7188	0.50		49.9	40.1	9.8	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
12.04.26	1.935	198.97	201.2891	198.25	199.7637	0.72		49.4	39.7	9.7	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			
13.04.26	1.944	199.24	201.5898	198.58	200.1230	0.66		49.9	40.1	9.8	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			
14.04.26	1.892	199.10	201.4258	198.45	199.9863	0.66		49.6	40.1	9.5	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
15.04.26	1.943	209.85	212.3672	209.62	211.3262	0.24		50.3	41.0	9.3	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00			
16.04.26	1.950	213.74	216.3164	213.72	215.4941	0.02		50.6	41.4	9.1	0.0	5.2	4.7	0.00	24.00			
17.04.26	1.952	204.99	207.5117	204.65	206.3477	0.34		51.0	41.5	9.5	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00			
18.04.26	1.874	198.84	201.2207	198.16	199.7598	0.68		50.2	40.8	9.4	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00			

19.04.26	1.876	198.83	201.1621	198.27	199.8184	0.57	49.6	40.2	9.4	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
20.04.26	1.878	198.89	201.1660	198.35	199.8535	0.54	49.0	39.5	9.5	0.0	5.0	4.5	0.00	24.00
21.04.26	1.977	198.84	201.2070	198.28	199.8184	0.57	50.1	40.2	10.0	0.0	5.1	4.6	0.00	24.00
Итого	57.909	6124.93	6198.4766	6112.02	6161.1152	12.92	50.2	40.7	9.5	0.0	5.1	4.6	0.00	720.00

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	330.296	23060.02	23016.58	23473.04	23264.63	2664.00
23.03.26	00:00	272.386	16935.09	16904.57	17274.56	17103.52	1944.00
Итого	✓	57.909	6124.93	6112.02	6198.48	6161.12	720.00

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 720.00_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.000_ час. Период функц. отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

