

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 051048-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.391	140.70	140.94	-0.24	57.2	47.3	9.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.26	1.372	140.45	140.69	-0.24	57.0	47.3	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.365	140.16	140.39	-0.24	57.2	47.4	9.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.184	140.27	140.47	-0.19	53.5	45.0	8.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	1.089	141.16	141.38	-0.22	50.8	43.1	7.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	1.058	143.84	144.05	-0.21	50.3	43.0	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.080	146.34	146.56	-0.22	51.0	43.6	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	0.837	146.25	146.44	-0.20	45.5	39.8	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	0.780	146.30	146.48	-0.18	44.0	38.6	5.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	0.785	146.78	146.95	-0.17	44.1	38.7	5.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.26	0.924	147.20	147.39	-0.19	47.2	40.9	6.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	0.838	147.08	147.25	-0.16	45.1	39.4	5.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	0.899	147.31	147.48	-0.17	46.6	40.5	6.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.26	1.026	147.48	147.64	-0.18	48.8	41.8	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	1.036	147.41	147.59	-0.19	48.7	41.7	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.037	150.63	150.84	-0.21	48.5	41.6	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.154	153.17	153.56	-0.40	50.9	43.3	7.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	1.128	151.53	152.09	-0.56	50.4	43.0	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	1.171	150.77	151.59	-0.83	51.2	43.4	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.080	144.09	144.97	-0.88	49.8	42.3	7.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.033	140.45	141.25	-0.79	48.8	41.4	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	1.036	140.50	141.34	-0.84	49.3	41.9	7.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.007	140.38	141.25	-0.88	49.2	42.0	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	1.032	146.55	147.55	-1.00	49.7	42.7	7.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	1.047	151.16	152.13	-0.97	50.0	43.0	6.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	1.056	146.08	147.23	-1.15	50.4	43.1	7.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.023	139.78	140.92	-1.15	49.9	42.6	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.013	139.77	141.03	-1.27	49.2	41.9	7.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	0.994	139.80	141.06	-1.27	48.2	41.0	7.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.083	139.86	141.06	-1.20	50.0	42.2	7.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	31.557	4343.23	4359.59	-16.37	49.7	42.4	7.3	4.0	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	1243.521	140872.84	141670.56	36073.30
22.03.26 24:00	1211.964	136529.61	137310.97	35353.30
Итого:	31.557	4343.23	4359.59	720.00

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **720.00** чСуммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $Gv < \min(DG)$ $Gv > \max(DG)$ $dt < \min(Dt)$ Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37