

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"
 Адрес объекта: ул. Новая д.1/1
 Теплосчетчик МКТС: № 018399-1 Версия МКТС: 2.67
 Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	0.653	94.93	95.15	-0.22	43.0	36.1	6.9	6.1	5.6	24.00	0.00	
20.10.24	0.587	94.93	95.14	-0.22	41.2	35.0	6.2	6.1	5.5	24.00	0.00	
21.10.24	0.545	94.87	95.09	-0.22	39.8	34.1	5.7	6.1	5.6	24.00	0.00	
22.10.24	0.561	94.83	95.05	-0.22	40.5	34.6	5.9	6.1	5.5	24.00	0.00	
23.10.24	0.492	94.83	95.05	-0.22	38.5	33.3	5.2	6.1	5.6	24.00	0.00	
24.10.24	0.543	94.83	95.04	-0.21	39.8	34.0	5.7	6.1	5.6	24.00	0.00	
25.10.24	0.596	94.81	95.02	-0.21	41.1	34.8	6.3	6.2	5.6	24.00	0.00	
26.10.24	0.683	94.86	95.07	-0.21	44.1	36.9	7.2	6.2	5.6	24.00	0.00	
27.10.24	0.547	94.82	95.04	-0.22	40.0	34.2	5.8	6.2	5.6	24.00	0.00	
28.10.24	0.558	94.70	94.91	-0.21	40.4	34.5	5.9	6.1	5.6	24.00	0.00	
29.10.24	0.587	94.68	94.89	-0.21	40.7	34.5	6.2	6.2	5.6	24.00	0.00	
30.10.24	0.688	92.93	93.22	-0.29	44.5	37.0	7.4	5.9	5.4	24.00	0.00	
31.10.24	0.708	95.01	95.18	-0.18	44.2	36.8	7.5	5.9	5.3	24.00	0.00	
01.11.24	0.609	91.53	91.67	-0.14	41.7	35.1	6.7	6.0	5.5	24.00	0.00	
02.11.24	0.805	90.86	90.99	-0.13	46.6	37.8	8.9	6.1	5.6	24.00	0.00	
03.11.24	0.924	90.84	90.98	-0.14	50.2	40.0	10.2	6.1	5.6	24.00	0.00	
04.11.24	0.903	90.79	90.93	-0.14	49.8	39.8	10.0	6.0	5.6	24.00	0.00	
05.11.24	0.910	90.78	90.93	-0.15	49.5	39.5	10.0	6.0	5.6	24.00	0.00	
06.11.24	0.883	90.72	90.87	-0.15	49.0	39.3	9.8	6.1	5.6	24.00	0.00	
07.11.24	0.656	90.61	90.77	-0.15	42.1	34.8	7.3	6.0	5.5	24.00	0.00	
08.11.24	0.702	90.61	90.75	-0.14	43.4	35.6	7.8	6.1	5.6	24.00	0.00	
09.11.24	0.730	90.59	90.72	-0.13	44.4	36.3	8.1	6.1	5.6	24.00	0.00	
10.11.24	0.712	90.57	90.71	-0.14	43.8	36.0	7.9	6.1	5.6	24.00	0.00	
11.11.24	0.926	90.65	90.79	-0.13	50.3	40.1	10.2	6.1	5.6	24.00	0.00	
12.11.24	0.915	90.59	90.72	-0.13	50.0	39.9	10.1	6.1	5.6	24.00	0.00	
13.11.24	0.907	92.73	92.87	-0.14	49.5	39.8	9.8	6.1	5.6	24.00	0.00	
14.11.24	0.908	90.80	90.92	-0.13	49.8	39.7	10.0	6.2	5.7	24.00	0.00	
15.11.24	0.857	89.88	90.00	-0.12	48.2	38.7	9.5	6.2	5.7	24.00	0.00	
16.11.24	0.813	89.92	90.03	-0.11	46.8	37.8	9.0	6.2	5.7	24.00	0.00	
17.11.24	0.723	89.89	90.01	-0.12	44.0	35.9	8.0	6.2	5.7	24.00	0.00	
Итого:	21.632	2773.38	2778.52	-5.14	44.5	36.7	7.8	6.1	5.6	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Гкал, ч
17.11.24 24:00	327.660	43313.89	43317.63	15320.23
18.10.24 24:00	306.028	40540.51	40539.11	14600.23
Итого:	21.632	2773.38	2778.52	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36