Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:37

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 1/1 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 18399

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					16,1	15,3	0,9	3,3	0,4	
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	16,1	15,3	0,7	6,1	1,1	24,00
02.10.2026	0,2325	78,55	78,49	0,06	37,6	34,7	3,0	7,9	3,8	24,00
03.10.2026	0,4700	150,59	150,39	0,20	40,4	37,2	3,1	6,7	6,2	24,00
04.10.2026	0,4719	137,88	137,71	0,16	41,9	38,5	3,4	6,8	6,3	24,00
05.10.2026	0,3777	135,14	135,10	0,04	38,5	35,7	2,8	6,7	6,3	24,00
06.10.2026	0,3495	128,63	128,59	0,04	38,6	35,9	2,7	6,9	6,5	24,00
07.10.2026	0,3825	127,36	127,09	0,27	38,8	35,8	3,0	6,9	6,5	24,00
08.10.2026	0,4551	126,03	125,84	0,19	40,3	36,7	3,6	6,9	6,6	24,00
09.10.2026	0,4127	128,51	128,34	0,16	38,4	35,2	3,2	7,2	7,0	24,00
10.10.2026	0,4073	123,30	123,10	0,20	38,8	35,5	3,3	7,1	6,8	24,00
11.10.2026	0,3967	125,10	124,90	0,20	38,4	35,3	3,2	7,1	6,8	24,00
12.10.2026	0,3857	126,64	126,43	0,21	38,3	35,3	3,0	7,1	6,8	24,00
13.10.2026	0,3826	124,99	124,81	0,18	38,3	35,2	3,1	7,0	6,7	24,00
14.10.2026	0,4275	126,13	125,38	0,76	38,3	34,9	3,4	6,7	6,5	24,00
15.10.2026	0,4537	128,00	127,89	0,11	38,3	34,7	3,6	6,8	6,6	24,00
16.10.2026	0,4340	126,45	126,38	0,07	38,3	34,9	3,4	6,8	6,6	24,00
17.10.2026	0,4147	126,53	126,47	0,06	38,3	35,0	3,3	6,8	6,6	24,00
18.10.2026	0,3903	121,70	121,62	0,07	38,3	35,1	3,2	6,8	6,6	23,10
19.10.2026	0,4264	124,80	124,74	0,06	38,6	35,2	3,4	6,7	6,5	24,00
20.10.2026	0,5415	123,52	123,47	0,05	42,2	37,8	4,4	6,7	6,5	24,00
Итого:	**7,8123**	**2389,86**	**2386,76**	**3,10**	**36,8**	**33,8**	**3,0**	**6,7**	**5,9**	**479,10**

Th = 456 г.
Тр = 455,1 г.

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	722,0766	87542,90	87553,81	31688,23
21.10.2026	729,8889	89932,76	89940,57	32167,33
Итого:	**7,8123**	**2389,86**	**2386,76**	**479,10**

Q = 7,828 Гкал

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **479,10** ч.
Суммарное время отказа: **216,90** ч.

Досчет
Qдосч. = **11,3490** Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

-0,564