Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС
за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 10 - ГВС
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 10800

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	0,8511	0,7546	28,281	16,188	12,094	62,4	47,7	14,7	7,9	7,9	24,00
23.09.2026	0,8596	0,7654	28,250	15,984	12,266	62,3	47,5	14,9	7,9	7,8	24,00
24.09.2026	0,8340	0,7288	27,914	16,234	11,680	62,2	47,1	15,1	7,9	7,8	24,00
25.09.2026	0,7769	0,6674	27,414	16,719	10,695	61,2	46,4	14,8	7,9	7,8	24,00
26.09.2026	0,7981	0,7142	27,836	16,391	11,445	60,0	45,2	14,9	8,0	7,9	24,00
27.09.2026	0,8333	0,7512	28,219	16,180	12,039	61,0	46,3	14,7	8,0	7,9	24,00
28.09.2026	0,8726	0,7985	28,555	15,758	12,797	61,4	46,5	14,9	7,9	7,8	24,00
29.09.2026	0,8315	0,8283	28,992	15,719	13,273	58,2	45,0	13,2	7,9	7,8	24,00
30.09.2026	0,8147	0,7337	28,148	16,391	11,758	60,2	45,5	14,8	7,9	7,8	24,00
01.10.2026	0,8938	0,8141	28,906	15,859	13,047	61,8	46,7	15,1	7,9	7,8	24,00
02.10.2026	0,9177	0,8239	29,078	15,875	13,203	62,7	47,3	15,4	8,0	7,9	24,00
03.10.2026	0,8936	0,8000	28,758	15,938	12,820	62,4	47,2	15,2	7,9	7,8	24,00
04.10.2026	0,9077	0,8609	29,367	15,570	13,797	61,2	47,1	14,2	8,0	7,9	24,00
05.10.2026	0,7754	0,7888	25,055	12,414	12,641	60,3	47,8	12,5	8,0	6,9	23,99
06.10.2026	0,7993	0,7800	27,391	14,891	12,500	60,1	47,3	12,8	8,0	7,8	24,00
07.10.2026	0,8118	0,7742	27,203	14,797	12,406	61,6	48,7	12,9	8,0	7,8	24,00
08.10.2026	0,7302	0,6869	25,953	14,945	11,008	60,5	47,8	12,7	7,8	7,7	23,76
09.10.2026	0,7961	0,7473	32,656	20,680	11,977	61,5	52,0	9,6	7,9	7,8	23,97
10.10.2026	0,7634	0,6801	32,711	21,812	10,898	61,5	51,4	10,1	7,9	7,8	23,88
11.10.2026	0,8894	0,8044	33,852	20,961	12,891	63,0	52,1	10,9	8,0	7,9	24,00
12.10.2026	0,8254	0,7264	32,797	21,156	11,641	63,2	52,4	10,7	8,0	7,9	24,00
13.10.2026	0,8145	0,7147	32,516	21,062	11,453	63,3	52,7	10,6	8,0	7,9	24,00
14.10.2026	0,8430	0,7347	32,844	21,070	11,773	64,0	53,1	10,9	8,0	7,9	24,00
15.10.2026	0,9023	0,7878	33,734	21,109	12,625	63,7	52,0	11,7	8,0	7,9	24,00
16.10.2026	0,9041	0,7254	33,773	22,148	11,625	64,2	50,8	13,4	7,9	7,9	24,00
17.10.2026	0,8362	0,6425	32,672	22,375	10,297	63,7	50,0	13,7	8,0	7,9	24,00
18.10.2026	0,9988	0,8448	35,742	22,203	13,539	63,8	50,4	13,4	8,0	7,9	24,77
19.10.2026	0,8926	0,7342	33,711	21,945	11,766	63,1	49,8	13,2	8,0	7,9	24,00
20.10.2026											
Итого:	**23,6670**	**21,2131**	**842,328**	**502,375**	**339,953**	**62,0**	**48,7**	**13,2**	**7,9**	**7,8**	**672,37**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	2188,5637	100777,039	74267,609	102566,781	75175,438	63352,22
20.10.2026 00:00	2212,2307	101604,586	74764,320	103409,109	75677,812	64024,60
Итого	**23,6670**	**827,547**	**496,711**	**842,328**	**502,375**	**672,37**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **672,37** ч.
Сумма времен отказа: **23,63** ч.

Vдосч.= **351,899** м³ = 351,9 м³
Qгвс.досч.= **21,9585** 1 кал

Представитель потребителя:

Представитель снабж. организации: