

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 018367-1

Версия МКТС: 2.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.зн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	0.698	103.21	103.16	0.06	41.2	34.4	6.8	6.7	6.3	24.00	0.00	
23.04.26	0.651	103.23	103.16	0.06	40.3	34.0	6.3	6.7	6.4	24.00	0.00	
24.04.26	0.753	103.20	103.14	0.06	42.7	35.4	7.3	6.7	6.3	24.00	0.00	
25.04.26	0.519	90.44	90.32	0.12	37.9	32.1	5.8	6.4	6.2	24.00	0.00	
26.04.26	0.574	110.22	110.16	0.05	37.7	32.4	5.2	6.8	6.4	24.00	0.00	
27.04.26	0.825	110.11	110.04	0.07	44.3	36.8	7.5	6.7	6.3	24.00	0.00	
28.04.26	0.754	110.16	110.09	0.07	42.2	35.3	6.9	6.8	6.4	24.00	0.00	
29.04.26	0.797	98.33	98.26	0.07	43.5	35.4	8.1	6.7	6.4	24.00	0.00	
30.04.26	0.811	92.34	92.27	0.07	44.3	35.5	8.8	6.5	6.3	24.00	0.00	
01.05.26	0.607	92.32	92.25	0.07	38.9	32.3	6.6	6.4	6.2	24.00	0.00	
02.05.26	0.421	92.30	92.22	0.07	34.0	29.4	4.6	6.4	6.2	24.00	0.00	
03.05.26	0.272	92.28	92.22	0.07	30.1	27.1	2.9	6.4	6.2	24.00	0.00	
04.05.26	0.307	92.30	92.24	0.05	32.3	29.0	3.3	6.4	6.2	24.00	0.00	
05.05.26	0.107	35.55	35.53	0.02	32.3	29.3	3.0	3.0	3.1	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	18.7	0.3	-0.2	0.1	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	18.0	0.1	-0.3	-0.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	18.0	0.0	-0.3	-0.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	17.4	0.1	-0.3	-0.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.9	16.9	0.1	-0.3	0.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.6	16.5	0.0	-0.3	0.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.6	16.5	0.0	-0.3	0.1	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	16.7	16.7	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.0	17.0	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.3	17.3	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.5	17.5	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.5	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.9	17.9	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.2	18.1	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.4	18.4	0.0	-0.2	0.1	24.00	0.00	
Итого:	8.096	1325.98	1325.07	0.91	39.2	33.1	6.1	2.9	3.0	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	802.901	74997.38	74875.93	28976.65
21.04.26 24:00	794.804	73671.39	73550.86	28280.65
Итого:	8.096	1325.98	1325.07	696.00

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **696.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max (DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37