Я ТеплоСчет и расчет +7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:38

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 12 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 18367

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					16,8	16,9	-0,0	0,9	1,1	
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	16,8	16,8	-0,0	0,9	1,1	24,00
02.10.2026	0,3145	74,88	74,59	0,28	41,3	37,1	4,2	4,0	3,9	24,00
03.10.2026	0,4227	133,15	133,16	-0,01	36,7	33,5	3,2	7,2	6,4	24,00
04.10.2026	0,2985	107,79	107,80	-0,01	32,4	29,6	2,8	6,9	6,5	24,00
05.10.2026	0,2758	92,62	92,63	-0,02	32,7	29,7	3,0	6,7	6,5	24,00
06.10.2026	0,2484	82,43	82,46	-0,03	31,6	28,6	3,0	6,7	6,5	24,00
07.10.2026	0,2649	80,45	80,48	-0,04	32,7	29,4	3,3	6,7	6,6	24,00
08.10.2026	0,2693	107,95	108,01	-0,06	31,8	29,3	2,5	7,3	6,8	24,00
09.10.2026	0,2600	118,67	118,77	-0,09	31,5	29,3	2,2	7,8	7,2	24,00
10.10.2026	0,2398	106,77	106,84	-0,07	30,8	28,5	2,2	7,5	7,1	24,00
11.10.2026	0,3240	105,84	105,93	-0,09	33,5	30,5	3,1	7,5	7,1	24,00
12.10.2026	0,3670	106,02	106,06	-0,05	35,6	32,1	3,5	7,5	7,1	24,00
13.10.2026	0,4077	107,02	106,83	0,20	36,6	32,8	3,8	7,4	7,0	24,00
14.10.2026	0,3734	106,77	106,86	-0,09	34,6	31,1	3,5	7,3	6,9	24,00
15.10.2026	0,4435	116,22	115,55	0,67	35,6	31,8	3,8	7,4	6,9	24,00
16.10.2026	0,4951	124,88	124,91	-0,02	36,9	33,0	4,0	7,7	7,0	24,00
17.10.2026	0,4944	124,73	124,76	-0,02	37,4	33,4	4,0	7,7	7,1	24,00
18.10.2026	0,5113	124,45	124,45	0,00	38,5	34,4	4,1	7,6	7,0	23,95
19.10.2026	0,4931	124,69	124,70	-0,02	37,8	33,8	3,9	7,6	7,0	24,00
20.10.2026										
Итого:	**6,5032**	**1945,32**	**1944,79**	**0,53**	**33,1**	**30,1**	**3,0**	**6,5**	**6,1**	**455,95**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	802,9005	74997,38	74875,93	31839,64
20.10.2026	809,4037	76942,70	76820,72	32295,59
Итого:	**6,5032**	**1945,32**	**1944,79**	**455,95**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **455,95** ч.
Суммарное время отказа: **240,05** ч.

Досчет
Qдосч. = **9,9270** Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____