

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 22.04.2026 по 20.05.2026*10 05.05.26*

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 019901-1

Версия МКТС: 2.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	0.350	70.29	70.09	0.20	41.4	36.4	5.0	6.2	6.2	24.00	0.00	
23.04.26	0.326	70.29	70.09	0.20	40.5	35.9	4.6	6.2	6.2	24.00	0.00	
24.04.26	0.385	70.30	70.10	0.20	42.9	37.5	5.5	6.2	6.1	24.00	0.00	
25.04.26	0.263	61.51	61.35	0.17	38.1	33.8	4.3	6.0	6.0	24.00	0.00	
26.04.26	0.288	75.11	74.89	0.22	37.8	33.9	3.9	6.2	6.2	24.00	0.00	
27.04.26	0.435	75.17	74.95	0.22	44.5	38.8	5.8	6.2	6.2	24.00	0.00	
28.04.26	0.397	75.16	74.94	0.22	42.4	37.1	5.3	6.2	6.2	24.00	0.00	
29.04.26	0.415	67.01	66.81	0.20	43.7	37.5	6.2	6.3	6.2	24.00	0.00	
30.04.26	0.419	62.81	62.62	0.19	44.5	37.8	6.7	6.1	6.1	24.00	0.00	
01.05.26	0.309	62.75	62.56	0.19	39.1	34.2	4.9	6.0	6.0	24.00	0.00	
02.05.26	0.207	62.70	62.52	0.18	34.2	30.9	3.3	6.0	6.0	24.00	0.00	
03.05.26	0.128	62.68	62.50	0.18	30.2	28.1	2.0	6.0	6.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.145	62.70	62.52	0.18	32.4	30.1	2.3	6.1	6.0	24.00	0.00	
05.05.26	0.051	24.40	24.33	0.07	32.4	30.3	2.1	2.9	2.9	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.3	0.5	-0.1	-0.1	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.7	21.1	0.6	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.2	0.6	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	19.8	1.0	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	18.8	1.3	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	18.6	1.1	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.0	19.3	0.7	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.4	19.9	0.5	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	20.6	0.5	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	21.0	0.4	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.3	20.9	0.4	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.6	21.1	0.5	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.5	21.8	0.8	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.8	22.1	0.7	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	23.2	22.5	0.8	-0.2	-0.2	24.00	0.00	
Итого:	4.118	902.88	900.25	2.62	39.3	34.8	4.6	2.8	2.7	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	166.784	22570.57	22497.74	11673.41
21.04.26 24:00	162.666	21667.69	21597.48	10977.41
Итого:	4.118	902.88	900.25	696.00

Отчетный период: 696.00 чВремя работы: 696.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37