ЯТеплоСчет +7(926)026-0076 и расчет
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:38

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 14 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 19901

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					19,5	19,1	0,5	0,9	0,9	
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	19,5	19,0	0,5	0,9	0,9	24,00
02.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	19,3	18,7	0,6	0,9	0,9	24,00
03.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	20,5	19,6	0,8	0,9	1,0	24,00
04.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	19,9	19,1	0,8	0,9	1,0	24,00
05.10.2026	0,0345	20,36	20,29	0,06	31,4	29,7	1,7	3,2	3,1	24,00
06.10.2026	0,0879	50,60	50,52	0,08	31,7	30,0	1,7	6,4	6,3	24,00
07.10.2026	0,0978	49,55	49,42	0,13	32,8	30,8	2,0	6,5	6,4	24,00
08.10.2026	0,1125	70,27	70,03	0,24	31,9	30,3	1,6	6,7	6,6	24,00
09.10.2026	0,1217	79,84	79,53	0,31	31,5	30,0	1,5	7,1	7,0	24,00
10.10.2026	0,1133	71,75	71,48	0,27	30,8	29,3	1,6	7,0	6,9	24,00
11.10.2026	0,1508	71,17	70,92	0,26	33,6	31,5	2,1	7,0	6,9	24,00
12.10.2026	0,1654	71,03	70,79	0,24	35,7	33,3	2,3	7,0	6,9	24,00
13.10.2026	0,1682	70,93	70,69	0,23	36,7	34,4	2,4	6,9	6,8	24,00
14.10.2026	0,1506	70,65	70,41	0,24	34,7	32,6	2,1	6,7	6,7	24,00
15.10.2026	0,2125	77,51	76,55	0,95	35,7	33,0	2,8	6,8	6,7	24,00
16.10.2026	0,2719	85,66	85,19	0,46	37,1	33,9	3,2	6,9	6,8	24,00
17.10.2026	0,2712	85,49	85,01	0,47	37,5	34,3	3,2	6,9	6,9	24,00
18.10.2026	0,2855	85,80	85,33	0,46	38,7	35,3	3,3	6,9	6,8	24,08
19.10.2026	0,2715	85,49	85,04	0,45	37,9	34,7	3,2	6,8	6,8	24,00
20.10.2026										
Итого:	**2,5154**	**1046,12**	**1041,22**	**4,90**	**30,8**	**28,9**	**1,9**	**5,2**	**5,1**	**456,08**

Тн = 384 г.
Тр = 360 г.

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	166,7825	22570,88	22497,86	14865,41
20.10.2026	169,2979	23616,99	23539,08	15321,49
Итого:	**2,5154**	**1046,12**	**1041,22**	**456,08**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **456,08** ч.
Суммарное время отказа: **239,92** ч.

Q = 2,683 Гкал

Досчет
Qдосч. = **3,8386** Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____

-0,09