

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 051072-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.378	407.63	408.75	-1.10	41.9	38.5	3.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
23.04.26	1.282	407.69	408.75	-1.09	41.1	37.9	3.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.04.26	1.507	407.47	408.56	-1.09	43.6	39.9	3.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.04.26	0.993	356.47	357.44	-0.98	38.6	35.8	2.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.04.26	1.113	435.19	436.38	-1.18	38.3	35.8	2.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.04.26	1.668	434.84	436.00	-1.15	45.2	41.4	3.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.04.26	1.508	434.91	436.03	-1.12	43.0	39.5	3.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.04.26	1.623	387.78	388.66	-0.90	44.5	40.3	4.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.04.26	1.658	363.75	364.56	-0.78	45.2	40.7	4.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.05.26	1.198	363.69	364.47	-0.79	39.6	36.3	3.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.05.26	0.781	363.53	364.34	-0.79	34.4	32.3	2.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.05.26	0.477	363.50	364.25	-0.79	30.4	29.0	1.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.05.26	0.559	363.53	364.34	-0.80	32.7	31.1	1.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.05.26	0.194	140.25	140.56	-0.32	32.6	31.3	1.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.5	22.4	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.7	22.6	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.0	22.0	-0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.2	20.3	-0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.3	19.4	-0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.0	19.0	-0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.4	19.5	-0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	20.1	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	20.8	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	21.1	-0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.8	20.8	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.0	21.0	0.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.8	21.7	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.1	22.0	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	22.4	22.3	0.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	15.939	5230.22	5243.09	-12.87	39.9	36.8	3.1	4.0	4.0	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	1972.100	294878.47	294640.19	37376.47
21.04.26 24:00	1956.161	289648.25	289397.09	36680.47
Итого:	15.939	5230.22	5243.09	696.00

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **696.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) $G_{v\min}$ (ДГ) $G_{v\max}$ (ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37