

Управдом Юг Подмосковья
Новая д.17

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363347
Дата последующей поверки теплосчетчика

Глод.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
Гп : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплопотребления
с 23.03.2026 по 21.04.2026

		Масса, тонн			Объем, м3		Температура, °C				Давление		Время, час				

19.04.26	1.089	149.30	150.4844	149.86	150.6582	-0.56	40.4	33.0	7.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
20.04.26	1.318	149.37	150.7285	149.92	150.7773	-0.55	43.3	34.4	8.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
21.04.26	1.313	149.34	150.7109	149.87	150.7383	-0.53	43.3	34.4	8.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
Итого	34.379	4537.98	4577.1211	4554.62	4580.7588	-16.64	41.9	34.2	7.7	0.0	0.1	5.0	0.01	719.99

Показания интеграторов КМ-5

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
21.04.26	24:00	234.521	17330.04	17376.45	17573.04	17509.96	2663.40
23.03.26	00:00	200.142	12792.05	12821.83	12995.92	12929.20	1943.41
Итого		34.379	4537.98	4554.62	4577.12	4580.76	719.99

Отчетный период _____ 720.00_ час. Период норм. работы _____ 719.99_ час.

Период отключения питания (U) _____ 0.010_ час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000_ час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 0.000_ час. Период G<min (g) _____ 0.000_ час.
Период G>max (G) _____ 0.000_ час.

Q=34379маш

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

