

Управдом Юг Подмосковья
Новая 17

Тип теплосчетчика КМ-5-2 Версия 02.30 Номер теплосчетчика 363347
Дата последней поверки теплосчетчика

ГПОД.: - м3/ч Ду= мм
Гобр.: - м3/ч Ду= мм
ГП : л/Имп

Посуточная ведомость учета параметров теплоснабжения
с 22.04.2026 по 20.05.2026

		Масса, тонн. Объем, м3						Температура, °C				Давление		Время, час		
Дата	Q	M1	V1	M2	V2	M1-M2 разбор	t1	t2	t1-t2	txv	P1 атм	P2 атм	Нераб. Тн	Работы Тр	Классиф ошибок	
22.04.26	1.194	149.29	150.5840	149.83	150.6758	-0.54	42.0	33.9	8.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
23.04.26	1.158	149.29	150.5605	149.85	150.6797	-0.55	41.7	33.8	7.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
24.04.26	1.328	147.38	148.7617	147.91	148.7891	-0.54	44.0	34.9	9.1	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
25.04.26	0.876	133.85	134.8164	134.40	135.0566	-0.55	38.3	31.7	6.7	0.0	0.1	5.0	0.45	23.55	У	
26.04.26	1.083	159.30	160.5371	159.94	160.7832	-0.64	39.7	32.8	6.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
27.04.26	1.473	159.43	161.0156	160.05	161.0664	-0.63	45.3	36.0	9.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
28.04.26	1.356	159.35	160.7988	160.01	160.9336	-0.66	43.2	34.6	8.6	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
29.04.26	1.438	139.57	140.9375	140.02	140.8340	-0.44	45.0	34.6	10.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
30.04.26	1.450	133.47	134.8027	133.84	134.6191	-0.37	45.5	34.5	11.0	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
01.05.26	1.057	133.29	134.3203	133.67	134.3223	-0.38	39.7	31.6	8.0	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
02.05.26	0.631	133.08	133.8242	133.47	134.0176	-0.39	33.5	28.7	4.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
03.05.26	0.429	133.04	133.6465	133.44	133.9375	-0.41	30.8	27.4	3.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
04.05.26	0.494	133.07	133.7969	133.49	134.0508	-0.42	33.2	29.4	3.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
05.05.26	0.125	38.01	38.2070	38.13	38.2891	-0.12	32.9	29.5	3.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
06.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	23.0	0.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
07.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.4	23.1	0.3	0.0	0.1	5.0	11.53	12.47	Д	
08.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	23.2	0.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
09.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.7	22.0	0.7	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
10.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.4	0.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
11.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.1	21.2	0.9	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
12.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.2	21.5	0.8	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
13.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.4	21.9	0.5	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
14.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	22.8	22.4	0.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
15.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	22.8	0.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
16.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.2	22.8	0.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
17.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.5	23.1	0.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00		
18.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.9	23.5	0.4	0.0	0.1	5.0	0.01	23.99	У	

19.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	23.8	23.4	0.4	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
20.05.26	0.000	0.00	0.0000	0.00	0.0000	0.00	24.2	23.8	0.3	0.0	0.1	5.0	0.00	24.00
Итого	14.091	1901.42	1916.6094	1908.05	1918.0547	-6.62	40.2	32.7	7.5	0.0	0.1	5.0	11.99	684.01

Показания интеграторов КМ-5

74=356, 74=3555

Дата	Время	Q	M1	M2	V1	V2	Tr
20.05.26	24:00	248.612	19231.46	19284.49	19489.65	19428.01	3347.41
22.04.26	00:00	234.521	17330.04	17376.45	17573.04	17509.96	2663.40
Итого		14.091	1901.42	1908.05	1916.61	1918.05	684.01

Q = 74, 74.74.74.74

Отчетный период _____ 696.00 час. Период норм. работы _____ 684.01 час.

Период отключения питания (U) _____ 0.461 час. Период функц.отказа (E) _____ 0.000 час.
Период t2-t1 < min (D) _____ 1.528 час. Период G<min (g) _____ 0.000 час.
Период G>max (G) _____ 0.000 час.

Представитель абонента _____ Представитель теплоснабжающей организации _____

