ЯТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 17 - ГВС

Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"

Прибор учета: КМ-5-4 № 386381

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	0,9774	0,7214	60,377	48,816	11,561	59,3	51,0	8,3	9,0	5,0	23,98
23.09.2026	1,0291	0,7784	61,398	48,924	12,475	59,3	50,9	8,5	7,6	5,0	24,00
24.09.2026	1,0117	0,8108	61,459	48,465	12,994	59,5	52,1	7,4	9,0	5,0	23,78
25.09.2026	0,9284	0,7774	61,066	48,607	12,459	59,4	53,1	6,3	9,0	5,0	23,96
26.09.2026	0,8788	0,7114	60,051	48,650	11,400	59,2	52,8	6,4	9,0	5,0	24,00
27.09.2026	0,9846	0,8423	62,197	48,699	13,498	59,5	53,1	6,4	9,0	5,0	24,00
28.09.2026	0,9700	0,8386	62,064	48,625	13,439	59,0	52,8	6,2	9,0	5,0	24,00
29.09.2026	0,9832	0,9348	63,775	48,795	14,980	56,5	50,9	5,6	9,0	5,0	24,00
30.09.2026	0,9730	0,8597	62,385	48,607	13,777	58,3	52,1	6,2	9,0	5,0	24,00
01.10.2026	0,9145	0,7594	60,396	48,227	12,170	58,9	52,5	6,5	9,0	5,0	24,00
02.10.2026	0,9651	0,8131	61,127	48,096	13,031	59,8	53,4	6,4	9,0	5,0	24,00
03.10.2026	0,9023	0,7314	59,824	48,104	11,721	60,0	53,5	6,5	9,0	5,0	24,00
04.10.2026	1,0041	0,8535	61,746	48,068	13,678	60,0	53,5	6,5	9,0	5,0	24,00
05.10.2026	0,9565	0,8209	61,195	48,039	13,156	59,0	52,6	6,3	9,0	5,0	24,00
06.10.2026	0,9863	0,8121	61,027	48,014	13,014	59,6	52,6	7,0	9,0	5,0	24,00
07.10.2026	0,9107	0,6845	58,857	47,889	10,969	59,5	51,8	7,7	5,6	5,0	23,92
08.10.2026	0,9980	0,7819	60,736	48,205	12,531	59,7	52,0	7,7	8,9	5,0	23,99
09.10.2026	0,9005	0,6461	58,404	48,051	10,354	60,0	52,1	8,0	8,2	5,0	24,00
10.10.2026	0,9899	0,8275	61,186	47,924	13,262	59,7	53,0	6,7	8,7	5,0	23,94
11.10.2026	1,0041	0,8654	61,918	48,049	13,869	60,1	53,8	6,3	8,2	5,0	24,00
12.10.2026	0,9520	0,8111	61,010	48,012	12,998	59,8	53,6	6,2	7,3	5,0	24,00
13.10.2026	0,9441	0,7871	60,641	48,027	12,613	60,0	53,6	6,4	9,0	5,0	24,00
14.10.2026	0,9326	0,7709	60,492	48,139	12,354	60,0	53,6	6,4	9,0	5,0	24,00
15.10.2026	1,0803	0,8894	62,416	48,162	14,254	60,1	52,6	7,5	9,0	5,0	24,00
16.10.2026	1,0517	0,7990	61,566	48,762	12,805	59,9	51,5	8,4	9,0	5,0	24,00
17.10.2026	0,9973	0,7276	60,209	48,549	11,660	59,9	51,4	8,5	9,0	5,0	24,00
18.10.2026	0,9635	0,7670	54,285	41,994	12,291	59,8	51,6	8,3	9,0	5,0	20,74
19.10.2026	1,0136	0,7456	60,494	48,545	11,949	59,8	51,2	8,6	9,0	5,0	24,00
20.10.2026	1,0192	0,7400	60,449	48,590	11,859	59,9	51,1	8,8	9,0	5,0	24,00
Итого:	**28,2224**	**22,9084**	**1762,754**	**1395,633**	**367,121**	**59,5**	**52,4**	**7,1**	**8,7**	**5,0**	**692,31**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	280,7690	28130,291	25102,865	28607,129	25469,787	5939,18
21.10.2026 00:00	308,9914	29864,652	26480,635	30369,883	26865,420	6631,49
Итого	**28,2224**	**1734,361**	**1377,770**	**1762,754**	**1395,633**	**692,31**

Отчетный период: **696,00** ч.

Время работы: **692,31** ч.

Сумма времен отказа: **3,69** ч.

Vдосч.= **369,077** м³

Qгвс.досч.= **23,0304** Гкал

Представитель потребителя:

Представитель снабж. организации:

Серпуховский филиал
ООО "Газпром теплоэнерго МО"