

Управдом Юг Подмосковья  
Новая 25

Тип теплосчетчика КМ-5-2  
Дата последующей поверки теплосчетчика

Версия 02.30  
Номер теплосчетчика 363832

Свод.: \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Годр.: \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ м3/ч Ду= \_\_\_\_\_ мм  
Гп : \_\_\_\_\_ л/Имп

Послужная ведомость учета параметров теплопотребления

с 22.04.2026 по 20.05.2026

по 05.05.26

| Дата     | Q     | M1     | Масса, тонн. Объем, м3 |        | M2       | V2    | Температура, °C |                     | Давление  |           | Время, час |       | Классиф |
|----------|-------|--------|------------------------|--------|----------|-------|-----------------|---------------------|-----------|-----------|------------|-------|---------|
|          |       |        | V1                     | M2     |          |       | M1-M2<br>разбор | t1 t2   t1-t2   tхв | P1   P2   | атм   атм | Тн         | Тр    |         |
| 22.04.26 | 1.149 | 205.53 | 207.1152               | 205.06 | 206.2266 | 0.47  | 39.9 34.3       | 5.6 0.0             | 7.3 6.5   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 23.04.26 | 1.378 | 205.55 | 207.3301               | 205.08 | 206.3555 | 0.46  | 42.4 35.7       | 6.7 0.0             | 7.3 6.5   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 24.04.26 | 1.256 | 171.80 | 173.3320               | 171.43 | 172.5020 | 0.37  | 43.1 35.7       | 7.3 0.0             | 7.0 6.3   | 0.0 0.0   | 0.18       | 23.82 | ED      |
| 25.04.26 | 1.013 | 219.36 | 220.8281               | 219.00 | 220.1172 | 0.37  | 37.1 32.5       | 4.6 0.0             | 7.4 6.5   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 26.04.26 | 1.417 | 219.33 | 221.2305               | 218.99 | 220.3594 | 0.34  | 42.4 35.9       | 6.5 0.0             | 7.4 6.5   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 27.04.26 | 1.550 | 219.51 | 221.5273               | 219.11 | 220.5391 | 0.41  | 43.8 36.8       | 7.1 0.0             | 7.4 6.4   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 28.04.26 | 1.503 | 216.20 | 218.1270               | 215.79 | 217.1523 | 0.41  | 43.1 36.2       | 7.0 0.0             | 7.5 6.6   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 29.04.26 | 1.531 | 183.61 | 185.3594               | 182.89 | 184.0605 | 0.72  | 44.6 36.3       | 8.3 0.0             | 7.2 6.5   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 30.04.26 | 1.495 | 183.54 | 185.2949               | 182.84 | 184.0254 | 0.70  | 44.7 36.5       | 8.2 0.0             | 7.0 6.4   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 01.05.26 | 0.997 | 183.36 | 184.6270               | 182.59 | 183.5195 | 0.77  | 37.6 32.2       | 5.4 0.0             | 7.0 6.3   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 02.05.26 | 0.501 | 183.11 | 183.9121               | 182.33 | 182.9941 | 0.78  | 30.3 27.5       | 2.7 0.0             | 7.0 6.3   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 03.05.26 | 0.490 | 183.19 | 184.0352               | 182.43 | 183.1367 | 0.76  | 30.9 28.2       | 2.7 0.0             | 7.0 6.3   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 04.05.26 | 0.524 | 174.48 | 175.4238               | 173.75 | 174.5293 | 0.72  | 33.3 30.4       | 3.0 0.0             | 6.9 6.2   | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 05.05.26 | 0.000 | 0.04   | 0.0391                 | 0.09   | 0.0859   | -0.05 | 24.7 24.2       | 0.5 0.0             | 0.6 0.7   | 0.0 0.0   | 0.96       | 23.04 | E       |
| 06.05.26 | 0.000 | 0.12   | 0.1172                 | 0.18   | 0.1758   | -0.06 | 20.8 21.0       | -0.2 0.0            | -0.0 0.0  | 0.0 0.0   | 3.25       | 20.75 | E       |
| 07.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 22.2 22.1       | 0.1 0.0             | -0.1 -0.0 | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 | E       |
| 08.05.26 | 0.000 | 0.07   | 0.0703                 | 0.23   | 0.2305   | -0.16 | 21.0 21.2       | -0.2 0.0            | -0.2 -0.1 | 0.0 0.0   | 1.75       | 22.25 | E       |
| 09.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.10   | 0.0977   | -0.10 | 18.0 17.5       | 0.5 0.0             | -0.1 -0.0 | 0.0 0.0   | 0.01       | 23.99 | E       |
| 10.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 16.9 16.4       | 0.5 0.0             | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 11.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 17.1 16.9       | 0.3 0.0             | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 12.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 17.9 17.7       | 0.2 0.0             | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 13.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 19.1 19.1       | -0.0 0.0            | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 14.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 19.8 19.8       | 0.0 0.0             | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 15.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 20.1 20.0       | 0.1 0.0             | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 16.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 19.6 19.5       | 0.1 0.0             | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |
| 17.05.26 | 0.000 | 0.00   | 0.0000                 | 0.00   | 0.0000   | 0.00  | 20.2 20.3       | -0.0 0.0            | -0.1 0.0  | 0.0 0.0   | 0.00       | 24.00 |         |

|          |        |         |           |         |           |       |      |      |      |     |      |     |       |        |
|----------|--------|---------|-----------|---------|-----------|-------|------|------|------|-----|------|-----|-------|--------|
| 18.05.26 | 0.000  | 0.00    | 0.0000    | 0.03    | 0.0273    | -0.03 | 20.9 | 20.8 | 0.0  | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.00  | 24.00  |
| 19.05.26 | 0.000  | 0.00    | 0.0000    | 0.00    | 0.0000    | 0.00  | 21.3 | 21.3 | -0.0 | 0.0 | -0.1 | 0.1 | 0.00  | 24.00  |
| 20.05.26 | -      | -       | -         | -       | -         | -     | -    | -    | -    | -   | -    | -   | 24.00 | -      |
| Итого    | 14.806 | 2548.79 | 2568.3691 | 2541.91 | 2556.1348 | 6.88  | 39.6 | 33.8 | 5.8  | 0.0 | 3.3  | 3.0 | 30.15 | 665.85 |

Показания интеграторов КМ-5

74 336 / 7P = 341,822

| Дата     | Время | Q       | M1       | M2       | V1       | V2       | Tr      |
|----------|-------|---------|----------|----------|----------|----------|---------|
| 20.05.26 | 24:00 | 263.013 | 26252.86 | 26211.20 | 26590.51 | 26430.70 | 3324.75 |
| 22.04.26 | 00:00 | 248.207 | 23704.07 | 23669.29 | 24022.14 | 23874.56 | 2658.91 |
| Итого    |       | 14.806  | 2548.79  | 2541.91  | 2568.37  | 2556.13  | 665.85  |

Q = 45, 954 Мкач

Отчетный период \_\_\_\_\_ 696.00\_ час. Период норм. работы \_\_\_\_\_ 665.85\_ час.

Период отключения питания (U) \_\_\_\_\_ 24.000\_ час. Период фупкц. отказа (E) \_\_\_\_\_ 5.977\_ час.  
Период t2-t1 < min (D) \_\_\_\_\_ 0.175\_ час. Период G<min (g) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.  
Период G>max (G) \_\_\_\_\_ 0.000\_ час.

Представитель абонента \_\_\_\_\_ Представитель теплоснабжающей организации \_\_\_\_\_