

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

| Дата          | Тепл.эн.,<br>Q, Гкал | Масса, т       |                |              | Температура, °С |             |            | Давл., ати |            | Время, час    |             | Отказы |
|---------------|----------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-------------|------------|------------|------------|---------------|-------------|--------|
|               |                      | M1             | M2             | M1-M2        | t1              | t2          | dt         | P1         | P2         | работы        | отказа      |        |
| 22.04.26      | 1.557                | 387.31         | 387.75         | -0.38        | 43.5            | 39.5        | 4.0        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 23.04.26      | 1.542                | 386.75         | 387.06         | -0.37        | 43.2            | 39.2        | 3.9        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 24.04.26      | 1.803                | 387.06         | 387.38         | -0.33        | 46.1            | 41.5        | 4.6        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 25.04.26      | 1.480                | 387.00         | 387.44         | -0.37        | 42.6            | 38.8        | 3.8        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 26.04.26      | 1.382                | 387.00         | 387.38         | -0.38        | 41.1            | 37.6        | 3.5        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 27.04.26      | 2.076                | 387.25         | 387.56         | -0.33        | 48.8            | 43.5        | 5.3        | 6.9        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 28.04.26      | 1.908                | 387.81         | 388.13         | -0.31        | 46.5            | 41.6        | 4.9        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 29.04.26      | 2.015                | 372.88         | 373.19         | -0.36        | 48.0            | 42.6        | 5.4        | 7.1        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 30.04.26      | 1.808                | 366.38         | 366.81         | -0.36        | 45.9            | 41.0        | 4.9        | 6.9        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 01.05.26      | 1.551                | 366.31         | 366.63         | -0.38        | 43.1            | 39.0        | 4.2        | 6.9        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 02.05.26      | 1.313                | 368.81         | 369.25         | -0.39        | 40.7            | 37.2        | 3.5        | 6.9        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 03.05.26      | 1.070                | 371.75         | 372.13         | -0.39        | 38.8            | 36.0        | 2.8        | 6.9        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 04.05.26      | 0.978                | 383.25         | 383.63         | -0.39        | 38.8            | 36.3        | 2.5        | 7.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 05.05.26      | 0.337                | 140.94         | 141.13         | -0.15        | 38.6            | 36.3        | 2.3        | 3.9        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 06.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 25.6            | 26.6        | -1.0       | 2.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 07.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 25.7            | 26.7        | -1.0       | 2.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 08.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 25.4            | 26.3        | -1.0       | 2.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 09.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 24.1            | 24.9        | -0.8       | 2.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 10.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 23.1            | 23.9        | -0.8       | 2.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 11.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 23.0            | 24.1        | -1.0       | 2.1        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 12.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 23.5            | 24.3        | -0.8       | 2.1        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 13.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 23.8            | 24.5        | -0.8       | 2.1        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 14.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 24.3            | 25.2        | -0.9       | 3.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 15.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 24.6            | 25.5        | -0.9       | 3.6        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 16.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 24.4            | 25.3        | -0.9       | 3.0        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 17.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 24.3            | 25.3        | -1.0       | 2.7        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 18.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 25.1            | 26.0        | -0.9       | 2.6        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 19.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 25.2            | 26.0        | -0.8       | 2.6        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| 20.05.26      | 0.000                | 0.00           | 0.00           | 0.00         | 25.7            | 26.5        | -0.8       | 2.5        | 4.0        | 24.00         | 0.00        |        |
| <b>Итого:</b> | <b>20.821</b>        | <b>5080.50</b> | <b>5085.44</b> | <b>-4.90</b> | <b>43.5</b>     | <b>39.5</b> | <b>4.0</b> | <b>4.5</b> | <b>4.0</b> | <b>696.00</b> | <b>0.00</b> |        |

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

| Дата           | Q, Гкал       | M1, т          | M2, т          | Траб, ч       |
|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| 20.05.26 24:00 | 5229.405      | 813734.25      | 784464.06      | 88301.63      |
| 21.04.26 24:00 | 5208.584      | 808653.75      | 779378.63      | 87605.63      |
| <b>Итого:</b>  | <b>20.821</b> | <b>5080.50</b> | <b>5085.44</b> | <b>696.00</b> |

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **696.00** чСуммарное время отказа: **0.00** ч =  $\frac{0.00}{\text{Откл.эл.-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv < min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv > max (DG)}} + \frac{0.00}{\text{dt < min (Dt)}}$ Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37