ЯТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 2 - ГВС
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 13480

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	1,0183	0,6591	85,344	74,781	10,562	63,6	57,4	6,2	8,0	7,7	24,00
23.09.2026	1,0315	0,6688	84,531	73,812	10,719	63,6	57,3	6,3	8,0	7,7	24,00
24.09.2026	1,0518	0,6942	84,812	73,688	11,125	63,5	57,2	6,3	8,0	7,7	24,00
25.09.2026	1,0530	0,7234	85,031	73,438	11,594	62,6	56,4	6,1	8,0	7,7	24,00
26.09.2026	0,9602	0,6337	84,094	73,938	10,156	61,2	55,2	6,1	8,0	7,7	24,00
27.09.2026	1,0923	0,7663	85,969	73,688	12,281	62,3	56,2	6,2	8,0	7,7	24,00
28.09.2026	1,0835	0,7449	85,656	73,719	11,938	62,7	56,5	6,3	8,0	7,7	24,00
29.09.2026	1,0337	0,7722	87,156	74,781	12,375	59,7	54,0	5,6	8,0	7,7	24,00
30.09.2026	1,0007	0,6630	86,219	75,594	10,625	61,6	55,6	6,1	7,9	7,7	24,00
01.10.2026	1,0642	0,7039	86,469	75,188	11,281	63,1	56,8	6,3	7,9	7,7	24,00
02.10.2026	1,1313	0,7410	87,750	75,875	11,875	64,3	57,7	6,6	8,0	7,7	24,00
03.10.2026	1,1023	0,7351	87,062	75,281	11,781	64,0	57,7	6,3	8,0	7,7	24,00
04.10.2026	1,1152	0,7897	87,906	75,250	12,656	62,8	56,8	6,0	8,0	7,7	24,00
05.10.2026	1,0100	0,6922	86,750	75,656	11,094	61,9	56,1	5,8	8,0	7,7	24,00
06.10.2026	1,0430	0,7312	87,094	75,375	11,719	61,7	55,8	5,9	8,0	7,7	24,00
07.10.2026	1,0452	0,6981	86,125	74,938	11,188	63,1	57,0	6,1	8,0	7,7	24,00
08.10.2026	1,0090	0,6961	83,719	72,562	11,156	62,1	56,1	6,0	7,8	7,6	23,62
09.10.2026	0,9290	0,6435	85,594	75,281	10,312	62,8	57,7	5,2	8,0	7,7	24,00
10.10.2026	0,9583	0,7312	79,844	68,125	11,719	63,0	58,0	5,0	7,9	7,6	23,76
11.10.2026	0,9622	0,6864	81,656	70,656	11,000	64,4	59,2	5,2	8,0	7,7	24,00
12.10.2026	0,9189	0,6142	79,469	69,625	9,844	64,6	59,0	5,6	8,0	7,7	24,00
13.10.2026	0,9368	0,6318	79,844	69,719	10,125	64,8	59,2	5,6	8,0	7,7	24,00
14.10.2026	0,9380	0,6142	79,562	69,719	9,844	65,5	59,8	5,8	8,0	7,7	24,00
15.10.2026	0,8943	0,5714	79,062	69,906	9,156	65,1	59,4	5,7	8,0	7,7	24,00
16.10.2026	0,9436	0,6162	78,938	69,062	9,875	65,7	59,8	5,8	8,0	7,7	24,00
17.10.2026	0,9153	0,6025	77,969	68,312	9,656	65,1	59,3	5,8	8,0	7,7	24,00
18.10.2026	1,0962	0,8151	80,562	67,500	13,062	65,2	59,6	5,6	8,0	7,7	24,00
19.10.2026	0,8909	0,5830	78,000	68,656	9,344	64,5	58,8	5,7	8,0	7,7	24,00
20.10.2026	0,9470	0,6415	78,656	68,375	10,281	64,7	58,9	5,8	8,0	7,7	24,00
Итого:	**29,1755**	**19,8646**	**2420,844**	**2102,500**	**318,344**	**63,4**	**57,5**	**5,9**	**8,0**	**7,7**	**695,38**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	2473,6975	297680,750	271430,781	303149,219	275868,438	56313,84
21.10.2026 00:00	2502,8730	300057,375	273501,250	305570,062	277970,938	57009,22
Итого	**29,1755**	**2376,625**	**2070,469**	**2420,844**	**2102,500**	**695,38**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **695,38** ч.
Сумма времен отказа: **0,62** ч.

Vдосч.= **318,628** м³
Qгвс.досч.= **19,8824** Гкал

Представитель потребителя:

Представитель снабж. организации: