

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

№ 05105.26

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 051106-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	0.884	202.67	203.34	-0.67	43.4	39.1	4.4	6.3	5.7	24.00	0.00	
23.04.26	0.885	202.45	203.06	-0.61	43.2	38.8	4.4	6.4	5.7	24.00	0.00	
24.04.26	1.017	202.52	203.17	-0.66	46.1	41.1	5.0	6.4	5.7	24.00	0.00	
25.04.26	0.843	202.41	203.00	-0.58	42.5	38.4	4.2	6.3	5.7	24.00	0.00	
26.04.26	0.807	202.38	202.91	-0.54	41.1	37.1	4.0	6.3	5.7	24.00	0.00	
27.04.26	1.184	202.53	203.25	-0.72	48.8	42.9	5.9	6.3	5.7	24.00	0.00	
28.04.26	1.093	202.63	203.27	-0.64	46.4	41.0	5.4	6.4	5.7	24.00	0.00	
29.04.26	1.150	194.89	195.50	-0.61	47.9	42.0	5.9	6.4	5.8	24.00	0.00	
30.04.26	1.038	191.67	192.17	-0.50	45.8	40.4	5.4	6.3	5.8	24.00	0.00	
01.05.26	0.896	191.64	192.08	-0.44	43.1	38.4	4.7	6.3	5.7	24.00	0.00	
02.05.26	0.764	193.06	193.47	-0.40	40.7	36.8	4.0	6.3	5.7	24.00	0.00	
03.05.26	0.627	194.55	194.97	-0.41	38.8	35.6	3.2	6.3	5.7	24.00	0.00	
04.05.26	0.573	201.77	202.25	-0.51	38.8	36.0	2.8	6.4	5.8	24.00	0.00	
05.05.26	0.212	80.38	80.63	-0.23	38.7	36.1	2.6	3.3	2.3	24.00	0.00	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.3	20.3	1.0	1.2	-0.3	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.1	20.3	0.9	1.3	-0.3	24.00	0.00	
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.2	20.3	0.9	1.3	-0.3	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.0	19.2	0.8	1.3	-0.3	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.8	18.1	0.7	1.2	-0.3	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	17.5	0.6	1.2	-0.3	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.2	17.6	0.6	1.2	-0.3	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.6	17.9	0.6	1.2	-0.3	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.2	18.5	0.7	1.2	3.3	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	19.1	0.7	1.2	4.0	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	19.3	0.8	1.2	3.8	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.4	19.5	0.8	1.2	-0.2	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.9	20.1	0.8	1.2	-0.5	24.00	0.00	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.4	20.5	0.8	1.2	-0.7	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	21.9	21.0	0.8	1.2	-0.6	24.00	0.00	
Итого:	11.971	2665.53	2673.06	-7.52	43.5	39.0	4.5	3.6	2.9	696.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	1094.081	170328.39	171190.05	31497.27
21.04.26 24:00	1082.110	167662.86	168516.98	30801.27
Итого:	11.971	2665.53	2673.06	696.00

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **696.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(He) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**