Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 5 - ГВС
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 10941

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	0,8970	0,6045	81,375	71,688	9,688	64,2	58,6	5,6	7,6	7,8	24,00
23.09.2026	0,8674	0,5655	80,344	71,281	9,062	64,2	58,5	5,7	7,6	7,8	24,00
24.09.2026	0,9309	0,6454	81,219	70,875	10,344	64,1	58,4	5,6	7,6	7,8	24,00
25.09.2026	0,8765	0,5967	80,656	71,094	9,562	63,1	57,6	5,6	7,6	7,8	24,00
26.09.2026	0,8687	0,6142	80,875	71,031	9,844	61,8	56,4	5,4	7,6	7,8	24,00
27.09.2026	0,9839	0,7273	82,500	70,844	11,656	62,9	57,3	5,6	7,6	7,8	24,00
28.09.2026	0,9529	0,6825	81,938	71,000	10,938	63,3	57,7	5,6	7,6	7,8	24,00
29.09.2026	0,8601	0,6572	82,500	71,969	10,531	60,1	55,2	5,0	7,5	7,8	24,00
30.09.2026	0,8887	0,6201	82,156	72,219	9,938	62,3	56,8	5,5	7,5	7,8	24,00
01.10.2026	0,8870	0,5889	81,688	72,250	9,438	63,7	58,0	5,6	7,5	7,8	24,00
02.10.2026	0,9839	0,6825	83,062	72,125	10,938	64,8	59,1	5,8	7,6	7,8	24,00
03.10.2026	0,8918	0,5850	81,656	72,281	9,375	64,6	58,9	5,7	7,6	7,8	24,00
04.10.2026	0,9839	0,7273	83,656	72,000	11,656	63,3	57,9	5,4	7,6	7,8	24,00
05.10.2026	0,8640	0,6064	82,094	72,375	9,719	62,4	57,2	5,2	7,6	7,8	24,00
06.10.2026	0,8999	0,6513	82,469	72,031	10,438	62,2	56,9	5,3	7,6	7,8	24,00
07.10.2026	0,8828	0,6006	81,562	71,938	9,625	63,7	58,2	5,5	7,6	7,8	24,00
08.10.2026	0,8345	0,5772	78,969	69,719	9,250	62,6	57,2	5,3	7,4	7,7	23,65
09.10.2026	0,7964	0,7429	66,656	54,750	11,906	63,4	60,1	3,3	7,6	7,7	24,00
10.10.2026	1,0002	0,9165	74,312	59,625	14,688	63,5	59,6	4,0	7,5	7,7	23,74
11.10.2026	1,1968	1,0764	80,094	62,844	17,250	65,0	60,6	4,5	7,6	7,8	24,00
12.10.2026	0,9851	0,8190	75,812	62,688	13,125	65,2	60,6	4,6	7,6	7,8	24,00
13.10.2026	1,0234	0,8716	75,719	61,750	13,969	65,3	60,8	4,5	7,6	7,8	24,00
14.10.2026	1,1775	1,0335	77,031	60,469	16,562	66,1	61,4	4,6	7,6	7,8	24,00
15.10.2026	1,0432	0,8794	76,000	61,906	14,094	65,7	61,1	4,7	7,6	7,8	24,00
16.10.2026	0,9895	0,7507	78,094	66,062	12,031	66,2	61,1	5,2	7,6	7,8	24,00
17.10.2026	0,9043	0,5811	81,875	72,562	9,312	65,7	60,0	5,7	7,6	7,8	24,00
18.10.2026	1,0193	0,7215	83,969	72,406	11,562	65,8	60,2	5,6	7,6	7,8	24,00
19.10.2026	0,8887	0,5772	82,062	72,812	9,250	65,1	59,5	5,6	7,6	7,8	24,00
20.10.2026											
Итого:	**26,3782**	**19,7028**	**2240,344**	**1924,594**	**315,750**	**63,9**	**58,7**	**5,2**	**7,6**	**7,8**	**671,40**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	2441,4558	331013,938	305010,469	337176,750	310121,281	63117,40
20.10.2026 00:00	2467,8340	333212,719	306904,625	339417,094	312045,875	63788,80
Итого	**26,3782**	**2198,781**	**1894,156**	**2240,344**	**1924,594**	**671,40**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **671,40** ч.
Сумма времен отказа: **24,60** ч.

Vдосч.= **327,319** м³
Qгвс.досч.= **20,4247** Гкал

Представитель потребителя:

Представитель снабж. организации: