

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **22.04.2026** по **20.05.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
22.04.26	1.413	402.44	0.00	402.41	41.0	37.5	3.5	7.1	6.2	24.00	0.00	Эл ✓
23.04.26	1.868	401.75	0.00	401.81	45.3	40.7	4.6	7.2	6.3	24.00	0.00	
24.04.26	1.966	394.38	0.00	394.38	46.6	41.7	5.0	7.2	6.2	23.56	0.44	
25.04.26	1.403	402.13	0.00	402.09	40.5	37.0	3.5	7.1	6.2	24.00	0.00	
26.04.26	1.762	401.88	0.00	401.88	43.9	39.5	4.4	7.1	6.2	24.00	0.00	
27.04.26	2.162	401.75	0.00	401.75	48.5	43.1	5.4	7.1	6.2	24.00	0.00	Эл
28.04.26	2.076	402.19	0.00	402.19	46.9	41.8	5.2	7.2	6.3	24.00	0.00	
29.04.26	2.161	381.94	0.00	381.94	48.0	42.4	5.7	7.2	6.4	24.00	0.00	
30.04.26	1.973	380.25	0.00	380.22	45.9	40.7	5.2	7.1	6.3	24.00	0.00	
01.05.26	1.605	380.63	0.00	380.63	42.2	38.0	4.2	7.0	6.2	24.00	0.00	
02.05.26	1.313	382.13	0.00	382.16	39.8	36.4	3.4	7.0	6.2	24.00	0.00	Dt
03.05.26	1.146	383.94	0.00	383.97	38.9	35.9	3.0	7.0	6.2	24.00	0.00	
04.05.26	1.037	400.44	0.00	400.44	38.9	36.3	2.6	7.2	6.3	24.00	0.00	
05.05.26	0.182	70.69	0.00	70.63	39.0	36.4	2.6	2.8	2.8	23.95	0.05	
06.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.7	19.9	-0.2	1.8	2.0	24.00	0.00	
07.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.6	19.8	-0.2	1.8	2.0	24.00	0.00	Эл
08.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.5	19.6	-0.2	1.8	2.0	24.00	0.00	
09.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.2	18.4	-0.2	1.8	2.0	24.00	0.00	
10.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.4	17.7	-0.3	1.8	2.0	24.00	0.00	
11.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.1	17.5	-0.3	1.8	2.0	24.00	0.00	
12.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	17.6	17.9	-0.3	1.7	2.0	24.00	0.00	
13.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.1	18.3	-0.2	1.7	1.9	24.00	0.00	
14.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	18.7	18.9	-0.2	1.7	1.9	24.00	0.00	
15.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.1	19.2	-0.2	1.7	1.9	24.00	0.00	
16.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.2	19.3	-0.2	1.7	1.9	24.00	0.00	
17.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.4	19.6	-0.2	1.7	1.9	24.00	0.00	
18.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	19.9	20.1	-0.2	1.7	1.9	23.99	0.01	
19.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.1	20.2	-0.1	1.7	1.9	24.00	0.00	
20.05.26	0.000	0.00	0.00	0.00	20.4	20.6	-0.2	1.7	1.9	24.00	0.00	
Итого:	22.067	5186.50	0.00	5186.47	43.5	39.3	4.2	4.2	3.9	695.50	0.50	ЭлDt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
20.05.26 24:00	6453.188	900278.94	390581.31	98412.77
21.04.26 24:00	6431.121	895092.44	390581.31	97717.27
Итого:	22.067	5186.50	0.00	695.50

Отчетный период: **696.00** чВремя работы: **695.50** чСуммарное время отказа: **0.50**

$$= \frac{0.45}{\text{Откл.эл-пит. (Эл)}} + \frac{0.00}{\text{Неисправн. (He)}} + \frac{0.00}{\text{Gv<min (DG)}} + \frac{0.00}{\text{Gv>max (DG)}} + \frac{0.05}{\text{dt<min (Dt)}}$$
Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: **1.37**