Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе ГВС

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 6 - ГВС
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 10766

Дата	Тепло (Гкал), Q		Объем, м³		ГВС, м³	Температура, °С			Давление, ати		Наработка, Траб, ч.
	Qобщ	Qгвс	V1	V2	V1-V2	t1	t2	t1-t2	P1	P2	
22.09.2026	0,9004	0,6435	35,188	24,875	10,312	63,9	48,9	15,0	1,0	5,0	24,00
23.09.2026	0,9238	0,6835	35,703	24,750	10,953	64,0	49,4	14,6	0,9	5,0	24,00
24.09.2026	0,8936	0,6493	35,156	24,750	10,406	63,6	48,9	14,7	0,9	5,0	24,00
25.09.2026	0,8394	0,6201	34,641	24,703	9,938	62,3	48,2	14,0	0,9	5,0	24,00
26.09.2026	0,9104	0,6961	36,016	24,859	11,156	62,1	47,8	14,3	0,9	5,0	24,00
27.09.2026	1,0381	0,8531	38,562	24,891	13,672	62,7	48,7	14,0	0,9	5,0	24,00
28.09.2026	0,9878	0,7605	37,047	24,859	12,188	63,9	49,4	14,5	0,9	5,0	24,00
29.09.2026	0,8699	0,7469	37,047	25,078	11,969	58,5	46,1	12,5	0,9	5,0	24,00
30.09.2026	0,9438	0,7264	36,688	25,047	11,641	62,4	48,0	14,5	0,9	5,0	24,00
01.10.2026	0,9419	0,6845	36,000	25,031	10,969	63,9	48,8	15,2	1,0	5,0	24,00
02.10.2026	0,9832	0,7195	36,641	25,109	11,531	64,5	49,2	15,3	1,0	5,0	24,00
03.10.2026	0,9182	0,6542	35,547	25,062	10,484	63,8	48,5	15,3	1,0	5,0	24,00
04.10.2026	0,9771	0,7595	37,281	25,109	12,172	62,7	48,2	14,5	0,9	5,0	24,00
05.10.2026	0,9707	0,7897	37,703	25,047	12,656	61,7	48,0	13,7	0,9	5,0	24,00
06.10.2026	0,9658	0,7693	37,359	25,031	12,328	62,2	48,2	14,0	0,9	5,0	24,00
07.10.2026	0,9165	0,6835	35,922	24,969	10,953	63,1	48,5	14,6	0,9	5,0	24,00
08.10.2026	0,7683	0,5918	34,438	24,953	9,484	61,9	49,9	12,0	0,9	5,0	23,65
09.10.2026	0,7546	0,7166	36,562	25,078	11,484	63,8	57,5	6,3	1,0	5,0	24,00
10.10.2026	0,7769	0,6942	36,281	25,156	11,125	63,3	55,1	8,2	1,0	5,0	23,73
11.10.2026	0,9404	0,8502	38,484	24,859	13,625	64,7	55,7	9,0	1,0	5,0	24,00
12.10.2026	0,7849	0,6659	35,344	24,672	10,672	65,0	56,0	9,1	1,0	5,0	24,00
13.10.2026	0,7427	0,6181	34,578	24,672	9,906	64,9	55,9	9,0	1,0	5,0	24,00
14.10.2026	0,7783	0,6454	34,953	24,609	10,344	65,6	56,3	9,3	1,0	5,0	24,00
15.10.2026	0,8608	0,7410	36,453	24,578	11,875	65,4	56,1	9,3	1,0	5,0	24,00
16.10.2026	0,7913	0,6152	34,500	24,641	9,859	65,7	54,9	10,9	1,0	5,0	24,00
17.10.2026	0,8806	0,7361	36,344	24,547	11,797	65,3	54,8	10,5	1,0	5,0	24,00
18.10.2026	0,8191	0,7429	30,984	19,078	11,906	65,4	55,8	9,6	1,0	5,0	18,46
19.10.2026	0,8140	0,6601	35,250	24,672	10,578	64,6	54,0	10,6	1,0	5,0	24,00
20.10.2026	0,8201	0,6562	35,188	24,672	10,516	64,9	53,9	10,9	1,0	5,0	24,00
Итого:	**25,5125**	**20,3736**	**1041,859**	**715,359**	**326,500**	**63,7**	**51,4**	**12,3**	**1,0**	**5,0**	**689,84**

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата и время	Q, ГКал	M1, т	M2, т	V1, м³	V2, м³	Время раб., ч
22.09.2026 00:00	2882,4646	248509,891	213397,609	253143,594	216841,578	57874,85
21.10.2026 00:00	2907,9771	249532,281	214104,031	254185,453	217556,938	58564,68
Итого	**25,5125**	**1022,391**	**706,422**	**1041,859**	**715,359**	**689,84**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **689,84** ч.
Сумма времен отказа: **6,16** ч.

Vдосч.= **329,416** м³
Qгвс.досч.= **20,5556** Гкал

Представитель потребителя:

Представитель снабж. организации: