

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 19.10.2024 по 17.11.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая 12Теплосчетчик МКТС: № 018367-1Версия МКТС: 2.67Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.023	118.26	118.12	0.14	48.8	40.1	8.7	6.6	6.1	24.00	0.00	
20.10.24	0.931	118.61	118.48	0.13	47.3	39.5	7.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
21.10.24	0.751	117.73	117.62	0.11	43.0	36.6	6.4	6.6	6.1	24.00	0.00	
22.10.24	0.815	116.34	116.21	0.13	45.2	38.2	7.0	6.5	6.0	24.00	0.00	
23.10.24	0.410	73.83	73.64	0.19	40.5	35.0	5.5	4.0	3.8	24.00	0.00	
24.10.24	0.609	128.10	128.00	0.09	39.2	34.5	4.8	6.9	6.2	24.00	0.00	
25.10.24	0.738	128.16	127.96	0.20	41.7	35.9	5.8	6.9	6.3	24.00	0.00	
26.10.24	0.930	118.83	118.80	0.02	47.1	39.2	7.8	6.7	6.2	24.00	0.00	
27.10.24	0.801	113.02	113.01	0.01	44.3	37.2	7.1	6.6	6.1	24.00	0.00	
28.10.24	0.826	113.00	112.99	0.01	44.9	37.6	7.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
29.10.24	0.796	114.63	114.63	0.01	44.0	37.1	7.0	6.6	6.1	24.00	0.00	
30.10.24	0.992	119.07	119.04	0.02	48.6	40.3	8.3	6.7	6.2	24.00	0.00	
31.10.24	0.958	115.24	115.23	0.01	47.4	39.1	8.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
01.11.24	0.807	115.16	115.15	0.01	44.3	37.3	7.0	6.5	6.1	24.00	0.00	
02.11.24	1.070	114.92	114.91	0.01	49.6	40.3	9.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
03.11.24	1.184	114.82	114.79	0.03	52.5	42.1	10.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
04.11.24	1.248	114.73	114.70	0.02	53.8	42.9	10.9	6.6	6.1	24.00	0.00	
05.11.24	1.264	114.66	114.63	0.02	53.9	42.8	11.0	6.5	6.1	24.00	0.00	
06.11.24	1.192	114.66	114.63	0.03	52.3	41.9	10.4	6.6	6.1	24.00	0.00	
07.11.24	0.862	117.71	117.71	-0.00	44.5	37.1	7.3	6.5	6.0	24.00	0.00	
08.11.24	0.900	115.02	115.02	0.00	45.4	37.6	7.8	6.6	6.1	24.00	0.00	
09.11.24	0.923	113.00	113.00	0.01	46.2	38.0	8.2	6.5	6.1	24.00	0.00	
10.11.24	0.926	112.69	112.69	-0.00	46.3	38.1	8.2	6.5	6.1	24.00	0.00	
11.11.24	1.156	112.28	112.27	0.01	52.0	41.7	10.3	6.6	6.1	24.00	0.00	
12.11.24	1.177	112.13	112.11	0.01	52.1	41.6	10.5	6.6	6.1	24.00	0.00	
13.11.24	1.133	112.07	112.07	0.01	51.1	41.0	10.1	6.5	6.1	24.00	0.00	
14.11.24	1.172	112.02	112.02	0.01	52.0	41.5	10.5	6.6	6.2	24.00	0.00	
15.11.24	1.164	112.02	111.99	0.03	51.9	41.5	10.4	6.6	6.2	24.00	0.00	
16.11.24	1.046	112.03	112.04	-0.01	49.2	39.8	9.3	6.6	6.2	24.00	0.00	
17.11.24	0.931	112.05	112.08	-0.02	46.4	38.1	8.3	6.5	6.1	24.00	0.00	
Итого:	28.737	3426.78	3425.55	1.23	47.5	39.1	8.4	6.5	6.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	395.959	34981.77	34886.97	15800.65
18.10.24 24:00	367.223	31554.99	31461.43	15080.65
Итого:	28.737	3426.78	3425.55	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36