

**Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления**за период с 19.10.2024 по 17.11.2024Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"Адрес объекта: ул. Новая д. 16Теплосчетчик МКТС: № 051072-1Версия МКТС: 6.67Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$ 

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.815	321.17	320.98	0.20	49.6	44.0	5.6	6.9	5.7	24.00	0.00	
20.10.24	1.646	322.55	322.38	0.16	48.1	43.0	5.1	6.9	5.6	24.00	0.00	
21.10.24	1.310	319.98	319.88	0.13	43.7	39.7	4.1	6.9	5.7	24.00	0.00	
22.10.24	1.426	317.84	317.70	0.13	45.9	41.4	4.5	6.8	5.6	24.00	0.00	
23.10.24	0.620	171.30	171.20	0.11	41.3	37.7	3.6	4.4	3.8	24.00	0.00	
24.10.24	1.085	345.16	344.94	0.21	39.7	36.6	3.1	7.2	5.8	24.00	0.00	
25.10.24	1.316	344.80	344.84	-0.06	42.3	38.5	3.8	7.2	5.8	24.00	0.00	
26.10.24	1.657	319.70	319.69	0.02	47.8	42.7	5.2	7.1	5.8	24.00	0.00	
27.10.24	1.414	303.56	303.64	-0.07	45.0	40.4	4.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
28.10.24	1.461	303.45	303.50	-0.06	45.7	40.8	4.8	6.8	5.7	24.00	0.00	
29.10.24	1.398	306.67	306.75	-0.07	44.8	40.3	4.5	6.9	5.7	24.00	0.00	
30.10.24	1.779	316.77	316.75	0.01	49.4	43.8	5.6	7.0	5.8	24.00	0.00	
31.10.24	1.719	306.17	306.06	0.11	48.3	42.7	5.6	6.9	5.8	24.00	0.00	
01.11.24	1.437	305.78	305.64	0.14	45.0	40.3	4.7	6.8	5.7	24.00	0.00	
02.11.24	1.921	305.30	305.22	0.08	50.6	44.3	6.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
03.11.24	2.133	305.08	305.02	0.07	53.5	46.5	7.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
04.11.24	2.262	305.02	304.81	0.19	54.9	47.5	7.4	6.9	5.7	24.00	0.00	
05.11.24	2.281	304.84	304.75	0.10	55.0	47.5	7.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
06.11.24	2.143	304.89	304.70	0.18	53.3	46.3	7.0	6.9	5.7	24.00	0.00	
07.11.24	1.525	313.11	312.56	0.55	45.2	40.4	4.9	6.8	5.6	24.00	0.00	
08.11.24	1.602	305.95	305.77	0.18	46.2	41.0	5.2	6.8	5.7	24.00	0.00	
09.11.24	1.648	300.36	300.16	0.21	47.0	41.5	5.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
10.11.24	1.654	299.55	299.39	0.15	47.3	41.7	5.5	6.8	5.7	24.00	0.00	
11.11.24	2.101	298.78	298.63	0.16	53.0	46.0	7.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
12.11.24	2.128	298.41	298.27	0.14	53.1	46.0	7.1	6.9	5.8	24.00	0.00	
13.11.24	2.044	298.31	298.16	0.14	52.1	45.2	6.8	6.8	5.8	24.00	0.00	
14.11.24	2.121	298.22	298.03	0.21	53.0	45.9	7.1	6.9	5.8	24.00	0.00	
15.11.24	2.105	298.20	298.00	0.19	53.0	45.9	7.0	6.9	5.8	24.00	0.00	
16.11.24	1.873	298.23	298.13	0.12	50.1	43.8	6.3	6.9	5.8	24.00	0.00	
17.11.24	1.664	298.27	298.08	0.19	47.3	41.7	5.6	6.8	5.8	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>51.288</b>	<b>9137.42</b>	<b>9133.61</b>	<b>3.82</b>	<b>48.4</b>	<b>42.8</b>	<b>5.6</b>	<b>6.8</b>	<b>5.7</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

**Показания МКТС (нарастающим итогом)**

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	1429.007	188617.77	188326.36	26409.29
18.10.24 24:00	1377.719	179480.34	179192.75	25689.29
<b>Итого:</b>	<b>51.288</b>	<b>9137.42</b>	<b>9133.61</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 чСуммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv&lt;min(ДГ) Gv&gt;max(ДГ) dt&lt;min(Dt)

Представитель  
потребителя:Представитель  
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.36