

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 051072-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.847	419.84	421.03	-1.17	48.7	44.3	4.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.26	1.623	419.81	421.00	-1.19	46.0	42.2	3.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.886	419.56	420.75	-1.18	49.5	45.0	4.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.426	419.97	421.16	-1.21	43.7	40.3	3.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	1.660	419.84	421.03	-1.19	46.8	42.9	4.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	1.266	420.09	421.31	-1.21	41.9	38.9	3.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.180	420.00	421.25	-1.22	41.0	38.2	2.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	1.004	420.75	422.00	-1.24	39.2	36.8	2.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	1.289	419.94	421.13	-1.21	42.8	39.7	3.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	1.008	420.50	421.75	-1.25	39.6	37.2	2.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.26	1.157	422.00	423.25	-1.26	40.8	38.1	2.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	1.202	422.03	423.28	-1.24	41.6	38.7	2.8	4.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	1.089	407.88	409.03	-1.18	40.2	37.5	2.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.26	1.075	407.44	408.66	-1.20	39.3	36.7	2.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	1.159	407.59	408.78	-1.18	39.7	36.8	2.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.257	407.59	408.78	-1.18	40.5	37.4	3.1	4.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.568	407.41	408.59	-1.18	44.3	40.5	3.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	1.610	407.38	408.53	-1.15	44.6	40.7	4.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	1.732	407.47	408.59	-1.16	46.1	41.8	4.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.491	407.50	408.66	-1.15	43.1	39.4	3.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.317	407.59	408.75	-1.14	41.2	37.9	3.2	4.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	1.003	407.75	408.91	-1.16	37.2	34.7	2.5	4.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	0.922	407.66	408.81	-1.15	36.0	33.8	2.3	4.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	0.833	407.75	408.94	-1.17	34.8	32.8	2.0	4.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	0.958	407.84	408.97	-1.14	37.0	34.6	2.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	0.981	407.81	408.97	-1.14	37.1	34.7	2.4	4.0	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.068	407.75	408.84	-1.12	38.5	35.9	2.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.189	407.72	408.84	-1.13	39.8	36.9	2.9	4.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	1.450	407.63	408.75	-1.10	42.5	39.0	3.6	4.0	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.499	407.56	408.59	-1.06	43.2	39.5	3.7	4.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	38.751	12381.66	12416.94	-35.28	41.6	38.4	3.1	4.0	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	1956.161	289648.25	289397.09	36680.47
22.03.26 24:00	1917.410	277266.59	276980.16	35960.47
Итого:	38.751	12381.66	12416.94	720.00

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **720.00** чСуммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл.-пит.(Эл)

Неисправн.(Не)

Gv<min (ДГ)

Gv>max(ДГ)

dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37