

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с 18.02.2022 по 17.03.2022

Потребитель: _____

Адрес объекта: _____

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1Версия МКТС: 2.54Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
18.02.22	2.215	382.94	383.34	-0.39	50.8	45.1	5.7	7.0	4.0	24.00	0.00	
19.02.22	2.351	382.88	383.28	-0.40	52.3	46.3	6.1	7.0	4.0	24.00	0.00	
20.02.22	2.371	383.16	383.50	-0.39	52.1	45.9	6.1	7.0	4.0	24.00	0.00	
21.02.22	2.367	382.88	383.28	-0.38	52.5	46.3	6.1	7.0	4.0	24.00	0.00	
22.02.22	2.081	388.56	388.97	-0.41	49.1	43.8	5.3	7.0	4.0	24.00	0.00	
23.02.22	2.361	399.75	400.16	-0.41	51.9	46.1	5.8	7.1	4.0	24.00	0.00	
24.02.22	2.493	381.69	382.06	-0.39	53.9	47.5	6.5	7.0	4.0	24.00	0.00	
25.02.22	2.601	372.56	373.00	-0.41	55.4	48.5	6.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
26.02.22	2.533	372.78	373.19	-0.40	54.7	47.9	6.8	7.0	4.0	24.00	0.00	
27.02.22	2.417	360.47	360.84	-0.39	53.7	47.0	6.6	7.0	4.0	24.00	0.00	
28.02.22	2.711	392.81	393.25	-0.44	56.2	49.3	6.8	7.1	4.0	24.00	0.00	
01.03.22	2.630	373.56	373.94	-0.39	55.7	48.7	7.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
02.03.22	2.588	363.56	363.94	-0.37	55.7	48.6	7.1	6.9	4.0	24.00	0.00	
03.03.22	2.525	363.56	363.97	-0.40	55.2	48.3	6.9	6.8	4.0	24.00	0.00	
04.03.22	2.767	363.22	363.59	-0.37	57.7	50.2	7.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
05.03.22	2.578	363.22	363.59	-0.38	55.5	48.4	7.0	6.9	4.0	24.00	0.00	
06.03.22	2.819	363.00	363.41	-0.38	57.9	50.1	7.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
07.03.22	2.514	363.19	363.53	-0.36	54.6	47.7	6.9	6.9	4.0	24.00	0.00	
08.03.22	2.788	363.25	363.63	-0.38	57.5	49.9	7.6	6.9	4.0	24.00	0.00	
09.03.22	3.107	362.94	363.31	-0.38	60.8	52.3	8.5	6.9	4.0	24.00	0.00	
10.03.22	3.384	362.34	362.72	-0.39	63.8	54.5	9.3	6.9	4.0	24.00	0.00	
11.03.22	3.154	362.72	363.13	-0.40	61.5	52.8	8.7	6.9	4.0	24.00	0.00	
12.03.22	2.862	321.06	321.44	-0.37	60.2	51.3	8.9	6.6	4.0	23.53	0.47	Эл
13.03.22	2.644	337.47	337.81	-0.36	56.2	48.4	7.8	6.7	4.0	24.00	0.00	
14.03.22	2.198	359.25	359.63	-0.34	50.9	44.8	6.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
15.03.22	2.641	358.81	359.16	-0.35	55.9	48.6	7.3	6.8	4.0	24.00	0.00	
16.03.22	2.896	359.63	360.00	-0.39	58.9	50.9	8.0	6.8	4.0	24.00	0.00	
17.03.22	2.915	359.19	359.59	-0.40	59.2	51.1	8.1	6.8	4.0	24.00	0.00	
Итого:	73.510	10300.44	10311.25	-10.80	55.6	48.5	7.1	6.9	4.0	671.53	0.47	Эл

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.03.22 24:00	3166.882	463328.53	433814.47	52047.43
17.02.22 24:00	3093.372	453028.09	423503.22	51375.90
Итого:	73.510	10300.44	10311.25	671.53

Отчетный период: 672.00 чВремя работы: 671.53 чСуммарное время отказа: 0.47 ч = 0.47 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00
Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)Представитель
потребителя: _____Представитель
поставщика: _____Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.31