

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.03.2026 по 21.04.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 013480-1

Версия МКТС: 2.54

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.580	387.94	388.25	-0.29	44.4	40.4	4.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
24.03.26	1.561	387.94	388.19	-0.28	44.2	40.3	4.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.533	387.63	387.88	-0.27	43.8	39.9	3.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.521	387.75	388.00	-0.25	43.7	39.8	3.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
27.03.26	1.345	387.94	388.19	-0.24	41.6	38.2	3.4	7.0	4.0	24.00	0.00	
28.03.26	1.170	387.50	387.75	-0.24	39.3	36.4	3.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.146	387.31	387.56	-0.25	39.3	36.4	2.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
30.03.26	1.122	387.19	387.44	-0.23	39.3	36.4	2.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
31.03.26	1.100	387.81	388.00	-0.25	39.3	36.5	2.8	6.9	4.0	24.00	0.00	
01.04.26	1.078	387.00	387.31	-0.25	39.0	36.2	2.7	7.0	4.0	24.00	0.00	
02.04.26	1.116	384.81	385.06	-0.26	39.1	36.2	2.8	7.0	4.0	24.00	0.00	
03.04.26	1.134	387.50	387.75	-0.30	39.3	36.5	2.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
04.04.26	1.168	385.44	385.75	-0.30	39.9	36.9	3.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
05.04.26	1.468	384.06	384.38	-0.31	42.9	39.2	3.8	7.0	4.0	24.00	0.00	
06.04.26	1.554	384.06	384.44	-0.35	43.8	39.8	4.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
07.04.26	1.580	384.44	384.75	-0.34	43.7	39.6	4.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
08.04.26	1.688	384.63	385.00	-0.36	45.1	40.8	4.3	7.0	4.0	24.00	0.00	
09.04.26	1.916	384.19	384.56	-0.36	47.9	43.0	4.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
10.04.26	1.940	384.44	384.75	-0.36	48.2	43.2	5.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.614	384.13	384.56	-0.37	44.1	39.9	4.2	7.0	4.0	24.00	0.00	
12.04.26	1.434	384.13	384.44	-0.36	42.0	38.3	3.7	7.0	4.0	24.00	0.00	
13.04.26	1.372	384.38	384.75	-0.36	41.4	37.9	3.5	7.0	4.0	24.00	0.00	
14.04.26	1.227	384.69	385.00	-0.37	39.8	36.6	3.1	7.0	4.0	24.00	0.00	
15.04.26	1.151	385.50	385.94	-0.36	38.9	35.9	2.9	7.0	4.0	24.00	0.00	
16.04.26	1.166	386.25	386.56	-0.37	39.0	36.0	3.0	7.0	4.0	24.00	0.00	
17.04.26	1.204	386.44	386.88	-0.38	39.6	36.5	3.1	7.0	4.0	24.00	0.00	
18.04.26	1.278	386.13	386.50	-0.37	40.3	37.1	3.3	7.0	4.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.638	386.63	386.94	-0.36	44.6	40.4	4.2	7.0	4.0	24.00	0.00	
20.04.26	1.884	386.75	387.06	-0.34	47.1	42.3	4.8	7.0	4.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.734	386.94	387.31	-0.36	45.2	40.8	4.4	7.0	4.0	24.00	0.00	
Итого:	42.422	11581.50	11590.94	-9.48	42.2	38.6	3.6	7.0	4.0	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	5208.584	808653.75	779378.63	87605.63
22.03.26 24:00	5166.162	797072.25	767787.69	86885.63
Итого:	42.422	11581.50	11590.94	720.00

Отчетный период: 720.00 чВремя работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.37