ЯТеплоСчет +7(926)026-0076 и расчет
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:28

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 2 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 13480

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					22,0	22,9	-0,9	0,7	5,0	
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	22,2	23,2	-0,9	0,7	5,0	24,00
02.10.2026	0,5244	185,50	185,50	0,00	38,4	35,7	2,8	3,4	5,0	23,98
03.10.2026	1,4219	517,75	518,12	-0,38	40,4	37,8	2,7	8,2	5,0	24,00
04.10.2026	1,5034	482,00	482,31	-0,31	42,3	39,2	3,1	8,1	5,0	24,00
05.10.2026	1,1831	475,75	476,06	-0,31	38,7	36,3	2,4	8,0	5,0	24,00
06.10.2026	1,1787	455,31	455,62	-0,31	38,8	36,3	2,5	8,1	5,0	24,00
07.10.2026	1,1704	442,69	443,06	-0,38	38,9	36,3	2,6	8,0	5,0	24,00
08.10.2026	1,2949	421,81	422,06	-0,25	40,7	37,7	3,0	8,0	5,0	23,88
09.10.2026	1,1450	429,25	429,56	-0,31	38,6	36,0	2,6	8,4	5,0	24,00
10.10.2026	1,1938	416,25	416,56	-0,31	39,0	36,2	2,8	8,2	5,0	23,92
11.10.2026	1,1670	424,06	424,31	-0,25	38,7	36,0	2,7	8,2	5,0	24,00
12.10.2026	1,1011	427,06	427,38	-0,31	38,5	36,0	2,5	8,2	5,0	24,00
13.10.2026	1,0996	420,69	420,94	-0,25	38,5	35,9	2,6	8,1	5,0	24,00
14.10.2026	1,1348	419,50	419,81	-0,31	38,5	35,9	2,7	7,9	5,0	24,00
15.10.2026	1,1509	418,75	419,00	-0,25	38,4	35,8	2,7	7,9	5,0	24,00
16.10.2026	1,1445	417,94	417,94	0,00	38,5	35,8	2,7	7,9	5,0	24,00
17.10.2026	1,1157	420,31	420,62	-0,31	38,4	35,8	2,6	7,9	5,0	24,00
18.10.2026	1,0840	420,25	420,50	-0,25	38,5	36,0	2,5	7,9	5,0	24,00
19.10.2026	1,1548	415,50	415,75	-0,25	38,8	36,0	2,7	7,8	5,0	24,00
20.10.2026	1,4927	414,69	415,00	-0,31	42,4	38,9	3,5	7,8	5,0	24,00
Итого:	**22,2607**	**8025,06**	**8030,12**	**-5,06**	**37,6**	**35,2**	**2,4**	**7,1**	**5,0**	**479,77**

Тн = 456 с.
Тр = 455,77 с.

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	5229,4048	813734,25	784464,06	91492,16
21.10.2026	5251,6655	821759,31	792494,19	91971,93
Итого:	**22,2607**	**8025,06**	**8030,12**	**479,77**

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **479,77** ч.
Суммарное время отказа: **216,23** ч.

Ф = 22,272 Гкал

Досчет
Qдосч. = **32,2934** Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____