

## Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.3

Теплосчетчик МКТС: № 051106-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла:  $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	0.849	145.70	145.80	-0.09	43.3	37.5	5.8	6.4	5.8	24.00	0.00	
20.10.24	0.758	145.66	145.70	-0.03	41.5	36.3	5.2	6.3	5.8	24.00	0.00	
21.10.24	0.690	145.53	145.52	0.02	40.0	35.3	4.7	6.4	5.8	24.00	0.00	
22.10.24	0.723	145.43	145.42	0.01	40.9	35.9	5.0	6.4	5.8	24.00	0.00	
23.10.24	0.628	145.35	145.29	0.06	38.7	34.4	4.3	6.4	5.8	24.00	0.00	
24.10.24	0.700	145.31	145.28	0.04	40.1	35.3	4.8	6.4	5.9	24.00	0.00	
25.10.24	0.767	145.30	145.27	0.02	41.3	36.0	5.3	6.4	5.9	24.00	0.00	
26.10.24	0.889	145.42	145.45	-0.03	44.5	38.4	6.1	6.4	5.9	24.00	0.00	
27.10.24	0.704	145.34	145.21	0.12	40.2	35.4	4.8	6.4	5.9	24.00	0.00	
28.10.24	0.718	145.30	145.19	0.11	40.7	35.8	5.0	6.4	5.8	24.00	0.00	
29.10.24	0.745	145.27	145.13	0.14	40.9	35.7	5.1	6.4	5.9	24.00	0.00	
30.10.24	0.896	141.40	141.39	0.01	45.0	38.6	6.3	6.2	5.6	24.00	0.00	
31.10.24	0.920	147.47	147.41	0.06	44.2	38.0	6.2	6.1	5.6	24.00	0.00	
01.11.24	0.809	163.69	163.58	0.12	41.7	36.7	4.9	6.2	5.6	24.00	0.00	
02.11.24	1.103	198.57	199.16	-0.60	47.0	41.4	5.5	6.1	5.4	24.00	0.00	
03.11.24	1.270	198.44	199.20	-0.76	50.8	44.4	6.4	6.1	5.4	24.00	0.00	
04.11.24	1.243	198.35	199.11	-0.76	50.3	44.0	6.3	6.1	5.4	24.00	0.00	
05.11.24	1.254	198.29	199.04	-0.75	50.1	43.7	6.3	6.1	5.4	24.00	0.00	
06.11.24	1.219	198.20	198.93	-0.73	49.6	43.5	6.1	6.1	5.4	24.00	0.00	
07.11.24	0.883	198.20	198.61	-0.41	42.5	38.0	4.5	6.0	5.3	24.00	0.00	
08.11.24	0.944	198.16	198.59	-0.43	43.8	39.0	4.8	6.1	5.4	24.00	0.00	
09.11.24	0.984	198.13	198.60	-0.48	44.9	39.9	5.0	6.1	5.4	24.00	0.00	
10.11.24	0.960	198.13	198.56	-0.44	44.2	39.3	4.8	6.1	5.4	24.00	0.00	
11.11.24	1.262	198.08	198.79	-0.70	50.8	44.4	6.4	6.2	5.5	24.00	0.00	
12.11.24	1.250	198.04	198.73	-0.70	50.5	44.2	6.3	6.1	5.5	24.00	0.00	
13.11.24	1.234	202.61	203.34	-0.74	50.1	44.0	6.1	6.2	5.4	24.00	0.00	
14.11.24	1.253	198.27	198.97	-0.70	50.3	44.0	6.3	6.2	5.5	24.00	0.00	
15.11.24	1.179	195.98	196.58	-0.59	48.7	42.7	6.0	6.2	5.5	24.00	0.00	
16.11.24	1.105	196.10	196.61	-0.51	47.4	41.7	5.6	6.2	5.5	24.00	0.00	
17.11.24	0.973	196.05	196.41	-0.36	44.4	39.4	4.9	6.2	4.7	24.00	0.00	
<b>Итого:</b>	<b>28.911</b>	<b>5221.76</b>	<b>5230.88</b>	<b>-9.12</b>	<b>45.4</b>	<b>39.9</b>	<b>5.5</b>	<b>6.2</b>	<b>5.6</b>	<b>720.00</b>	<b>0.00</b>	

### Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	588.495	91136.70	91686.63	18321.27
18.10.24 24:00	559.583	85914.94	86455.76	17601.27
<b>Итого:</b>	<b>28.911</b>	<b>5221.76</b>	<b>5230.88</b>	<b>720.00</b>

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) .dt<min (Dt)

Представитель  
потребителя:

Представитель  
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36