

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 23.03.2026 по 21.04.2026

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 051106-1

Версия МКТС: 6.67

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	0.915	203.70	204.25	-0.54	44.4	39.9	4.5	6.4	5.7	24.00	0.00	
24.03.26	0.901	203.59	204.13	-0.54	44.2	39.8	4.4	6.4	5.8	24.00	0.00	
25.03.26	0.882	203.53	204.09	-0.55	43.8	39.5	4.3	6.4	5.7	24.00	0.00	
26.03.26	0.881	203.48	204.06	-0.57	43.7	39.3	4.3	6.3	5.7	24.00	0.00	
27.03.26	0.774	203.39	203.91	-0.52	41.6	37.8	3.8	6.4	5.7	24.00	0.00	
28.03.26	0.684	203.08	203.56	-0.48	39.3	36.0	3.4	6.4	5.7	24.00	0.00	
29.03.26	0.675	203.20	203.69	-0.50	39.3	36.0	3.3	6.4	5.7	24.00	0.00	
30.03.26	0.656	203.34	203.89	-0.52	39.3	36.1	3.2	6.3	5.7	24.00	0.00	
31.03.26	0.646	203.52	204.05	-0.54	39.2	36.1	3.2	6.3	5.6	24.00	0.00	
01.04.26	0.631	203.02	203.56	-0.54	39.0	35.9	3.1	6.3	5.7	24.00	0.00	
02.04.26	0.652	201.80	202.33	-0.53	39.1	35.8	3.2	6.3	5.7	24.00	0.00	
03.04.26	0.662	203.39	203.92	-0.54	39.3	36.1	3.3	6.3	5.7	24.00	0.00	
04.04.26	0.687	202.36	202.91	-0.55	39.9	36.5	3.4	6.3	5.7	24.00	0.00	
05.04.26	0.862	201.69	202.30	-0.61	42.9	38.7	4.3	6.4	5.7	24.00	0.00	
06.04.26	0.906	201.63	202.28	-0.64	43.8	39.3	4.5	6.3	5.7	24.00	0.00	
07.04.26	0.911	201.58	202.20	-0.64	43.7	39.2	4.5	6.3	5.7	24.00	0.00	
08.04.26	0.977	201.53	202.20	-0.68	45.1	40.2	4.8	6.3	5.7	24.00	0.00	
09.04.26	1.120	201.53	202.28	-0.75	47.8	42.3	5.5	6.4	5.7	24.00	0.00	
10.04.26	1.122	201.47	202.25	-0.76	48.1	42.6	5.6	6.4	5.7	24.00	0.00	
11.04.26	0.938	201.45	202.08	-0.64	44.0	39.4	4.7	6.3	5.7	24.00	0.00	
12.04.26	0.841	201.44	202.03	-0.59	42.0	37.8	4.2	6.3	5.7	24.00	0.00	
13.04.26	0.801	201.41	201.98	-0.58	41.4	37.4	4.0	6.3	5.7	24.00	0.00	
14.04.26	0.714	201.39	201.94	-0.55	39.8	36.2	3.5	6.3	5.7	24.00	0.00	
15.04.26	0.675	201.98	202.53	-0.53	38.9	35.5	3.3	6.3	5.7	24.00	0.00	
16.04.26	0.679	202.52	203.05	-0.54	39.0	35.6	3.4	6.3	5.7	24.00	0.00	
17.04.26	0.706	202.63	203.19	-0.56	39.6	36.1	3.5	6.4	5.7	24.00	0.00	
18.04.26	0.746	202.53	203.11	-0.58	40.3	36.7	3.7	6.4	5.7	24.00	0.00	
19.04.26	0.951	202.53	203.22	-0.69	44.6	39.9	4.7	6.4	5.7	24.00	0.00	
20.04.26	1.074	202.48	203.23	-0.76	47.1	41.8	5.3	6.4	5.7	24.00	0.00	
21.04.26	0.985	202.44	203.14	-0.70	45.2	40.3	4.9	6.4	5.7	24.00	0.00	
Итого:	24.655	6073.63	6091.36	-17.73	42.2	38.1	4.1	6.3	5.7	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	1082.110	167662.86	168516.98	30801.27
22.03.26 24:00	1057.455	161589.23	162425.63	30081.27
Итого:	24.655	6073.63	6091.36	720.00

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 720.00 ч

Суммарное время отказа: 0.00 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (DG) Gv>max(DG) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrint, версия: 1.37