

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя для ТЭС

за период с 23.03.2026 по 21.04.2026

Исполнитель: [подпись]

Время МКТС: 2.51

№ 010941-2

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-hx) - M2(h2-hx)$

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС:

Дата	Темп.жн., Q, Ткал	Масса, т			Температура, °C				Давл., атм		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	txb	P1	P2	пагобл, отк33		
23.03.26	0.884	152.41	143.94	8.47	63.3	60.3	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
24.03.26	0.903	152.56	143.78	8.77	63.3	60.3	3.0	10.0	6.5	6.2	24.00	0.00	
25.03.26	0.890	152.19	143.91	8.30	64.0	60.9	3.1	10.0	6.5	6.2	24.00	0.00	
26.03.26	0.902	152.28	143.84	8.41	64.3	61.3	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
27.03.26	0.949	152.44	143.13	9.34	64.3	61.2	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
28.03.26	0.914	151.56	142.88	8.68	64.3	61.2	3.1	10.0	6.5	6.2	24.00	0.00	
29.03.26	0.981	152.78	142.63	10.16	64.0	61.0	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
30.03.26	0.897	151.56	143.03	8.51	64.1	61.0	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
31.03.26	0.899	151.53	143.03	8.51	64.4	61.3	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
01.04.26	0.882	151.00	142.91	8.10	64.7	61.6	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
02.04.26	0.904	151.50	142.84	8.65	64.3	61.3	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
03.04.26	0.858	150.78	143.03	7.73	64.4	61.3	3.1	10.0	6.5	6.2	24.00	0.00	
04.04.26	0.995	150.97	140.53	10.45	64.3	61.3	3.0	10.0	6.3	6.1	23.69	0.31	Дт
05.04.26	0.926	151.84	142.69	9.19	63.7	60.7	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
06.04.26	0.915	151.22	142.25	8.94	63.6	60.5	3.1	10.0	6.4	6.2	23.88	0.12	Дт
07.04.26	0.880	150.56	142.31	8.25	63.5	60.4	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
08.04.26	0.883	150.47	142.41	8.04	64.2	61.0	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
09.04.26	0.962	152.28	142.25	10.05	63.2	60.2	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
10.04.26	0.854	151.16	143.03	8.10	62.4	59.4	3.0	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
11.04.26	0.980	153.56	143.56	10.03	63.4	60.3	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
12.04.26	0.951	152.63	143.28	9.35	63.8	60.7	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
13.04.26	0.872	151.22	143.31	7.89	63.9	60.8	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
14.04.26	0.876	151.22	143.34	7.88	64.1	61.0	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
15.04.26	0.884	151.31	143.25	8.06	64.2	61.1	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
16.04.26	0.962	152.47	142.88	9.59	64.1	61.0	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
17.04.26	0.909	151.53	142.94	8.59	64.3	61.2	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
18.04.26	0.915	151.78	143.00	8.79	64.0	60.9	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
19.04.26	1.005	153.22	142.75	10.47	64.0	60.9	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
20.04.26	0.892	151.53	143.16	8.36	63.7	60.6	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
21.04.26	0.872	151.19	143.31	7.90	63.8	60.7	3.1	10.0	6.4	6.2	24.00	0.00	
Итого:		27.395	4552.75	4289.19	263.58	63.9	60.8	3.1	10.0	6.4	719.58	0.42	Дт

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Ткал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	2326.315	315780.47	290911.91	59475.92
22.03.26 24:00	2298.921	311227.72	286622.72	58756.34
Итого:	27.395	4552.75	4289.19	719.58

Отчетный период: **720.00 ч**

Время работы: **719.58 ч**

Суммарное время отказа: **0.42 ч**

Откл. энт-пнт. (Энт) + Непсправн. (He) + Gv<min (JG) + Gv>max (JG) + dt<min (Dt) = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.42

Исполнитель поставщика:

Исполнитель потребителя:

Распечатано программой МКТСPrint, версия: 1.37

V = 268,198 м³
Qтрн = 16,746 т/час