

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопленияза период с **23.03.2026** по **21.04.2026**

Потребитель:

Адрес объекта:

Теплосчетчик МКТС: № 010941-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °C			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
23.03.26	1.560	270.38	268.56	1.84	44.7	39.0	5.8	7.2	5.9	24.00	0.00	
24.03.26	1.540	270.31	268.50	1.83	44.6	38.9	5.7	7.3	6.0	24.00	0.00	
25.03.26	1.500	270.19	268.38	1.81	44.1	38.6	5.5	7.2	6.0	24.00	0.00	
26.03.26	1.492	270.19	268.38	1.82	44.0	38.5	5.5	7.2	5.9	24.00	0.00	
27.03.26	1.310	270.06	268.25	1.80	41.9	37.1	4.8	7.2	5.9	24.00	0.00	
28.03.26	1.148	269.69	267.94	1.74	39.6	35.4	4.2	7.2	6.0	24.00	0.00	
29.03.26	1.121	269.50	267.75	1.74	39.7	35.5	4.1	7.2	5.9	24.00	0.00	
30.03.26	1.090	269.63	267.88	1.75	39.6	35.6	4.0	7.2	5.9	24.00	0.00	
31.03.26	1.080	269.81	268.06	1.78	39.6	35.6	4.0	7.1	5.9	24.00	0.00	
01.04.26	1.063	269.31	267.50	1.78	39.3	35.3	3.9	7.2	5.9	24.00	0.00	
02.04.26	1.102	268.06	266.31	1.79	39.4	35.3	4.1	7.2	5.9	24.00	0.00	
03.04.26	1.121	269.88	268.00	1.83	39.6	35.5	4.1	7.2	5.9	24.00	0.00	
04.04.26	1.163	268.75	266.94	1.84	40.2	35.9	4.3	7.2	5.9	24.00	0.00	
05.04.26	1.444	268.00	266.13	1.87	43.3	37.9	5.4	7.2	5.9	24.00	0.00	
06.04.26	1.541	268.13	266.19	1.92	44.1	38.4	5.7	7.2	5.9	24.00	0.00	
07.04.26	1.553	268.00	266.13	1.93	44.0	38.3	5.8	7.2	5.9	24.00	0.00	
08.04.26	1.667	268.00	266.00	1.96	45.4	39.2	6.2	7.2	5.9	24.00	0.00	
09.04.26	1.905	268.00	266.06	1.99	48.2	41.1	7.1	7.2	6.0	24.00	0.00	
10.04.26	1.942	268.00	265.94	2.03	48.5	41.3	7.2	7.2	6.0	24.00	0.00	
11.04.26	1.624	268.06	266.06	1.99	44.4	38.3	6.0	7.2	5.9	24.00	0.00	
12.04.26	1.443	268.00	266.06	1.97	42.3	37.0	5.4	7.2	5.9	24.00	0.00	
13.04.26	1.375	268.00	266.00	1.99	41.7	36.6	5.1	7.2	5.9	24.00	0.00	
14.04.26	1.238	268.06	266.06	1.96	40.1	35.5	4.6	7.2	5.9	24.00	0.00	
15.04.26	1.163	268.88	266.94	1.97	39.2	34.9	4.3	7.2	5.9	24.00	0.00	
16.04.26	1.169	269.56	267.56	1.97	39.3	35.0	4.3	7.2	5.9	24.00	0.00	
17.04.26	1.203	269.63	267.63	1.99	39.9	35.4	4.5	7.2	5.9	24.00	0.00	
18.04.26	1.271	269.63	267.69	1.99	40.7	36.0	4.7	7.2	6.0	24.00	0.00	
19.04.26	1.627	269.63	267.56	2.02	44.9	38.9	6.0	7.2	6.0	24.00	0.00	
20.04.26	1.850	269.63	267.56	2.08	47.4	40.6	6.8	7.2	6.0	24.00	0.00	
21.04.26	1.696	269.63	267.56	2.06	45.5	39.2	6.3	7.2	6.0	24.00	0.00	
Итого:	41.998	8072.56	8015.56	57.02	42.5	37.3	5.2	7.2	5.9	720.00	0.00	

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
21.04.26 24:00	6398.242	651269.19	647167.06	97680.00
22.03.26 24:00	6356.244	643196.63	639151.50	96960.00
Итого:	41.998	8072.56	8015.56	720.00

Отчетный период: **720.00** чВремя работы: **720.00** ч

Суммарное время отказа: **0.00** ч = **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00** + **0.00**

Откл.эл-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min (ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min (Dt)

Представитель
потребителя:Представитель
поставщика:Распечатано программой MktsPrint, версия: **1.37**