Я ТеплоСчет и расчет
+7(926)026-0076
с нами выгодно и удобно

21.10.2026
10:18:28

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя с системе отопления

за период с 22.09.2026 по 20.10.2026

Адрес: г. Серпухов, ул. Новая, д. 5 - Теплоснабжение
Потребитель: ООО "Управдом Юг Подмосковья"
Прибор учета: МКТС № 10941

Дата	Тепл. эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, гр.°С			Давл., ати.		Время раб., час
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	
22.09.2026										
23.09.2026										
24.09.2026										
25.09.2026										
26.09.2026										
27.09.2026										
28.09.2026										
29.09.2026										
30.09.2026					20,2	20,2	0,0	1,2	1,0	
01.10.2026	0,0000	0,00	0,00	0,00	20,2	20,3	-0,1	1,9	1,0	24,00
02.10.2026	0,2266	90,25	83,31	6,94	38,9	36,4	2,5	5,2	2,8	23,61
03.10.2026	0,6387	262,19	259,69	2,50	40,8	38,4	2,4	8,5	6,3	22,74
04.10.2026	0,7173	257,31	254,75	2,56	42,6	39,8	2,8	8,3	6,4	23,96
05.10.2026	0,5391	234,69	232,38	2,31	39,2	36,9	2,3	8,2	6,4	22,06
06.10.2026	0,5752	249,75	247,31	2,44	39,1	36,8	2,3	8,3	6,6	24,00
07.10.2026	0,5669	243,88	241,56	2,31	39,2	36,9	2,3	8,3	6,6	24,00
08.10.2026	0,5830	210,12	208,00	2,12	41,2	38,4	2,8	8,3	6,7	21,65
09.10.2026	0,5581	236,12	233,81	2,31	38,9	36,5	2,3	8,6	7,1	23,91
10.10.2026	0,5840	228,56	226,38	2,19	39,3	36,8	2,5	8,4	6,9	23,76
11.10.2026	0,5923	234,81	232,50	2,31	38,9	36,4	2,5	8,4	6,9	24,00
12.10.2026	0,5918	239,56	237,19	2,38	38,8	36,3	2,4	8,4	6,9	24,00
13.10.2026	0,5894	236,81	234,50	2,31	38,8	36,3	2,5	8,3	6,8	24,00
14.10.2026	0,6094	236,44	234,12	2,31	38,8	36,3	2,5	8,1	6,7	24,00
15.10.2026	0,6582	239,38	236,94	2,44	38,7	36,0	2,7	8,2	6,7	24,00
16.10.2026	0,7593	246,31	243,31	3,00	38,8	35,7	3,1	8,2	6,7	24,00
17.10.2026	0,8389	254,38	251,81	2,56	38,8	35,5	3,3	8,2	6,7	24,00
18.10.2026	0,8174	257,19	254,44	2,75	38,8	35,6	3,2	8,2	6,7	24,00
19.10.2026	0,9448	268,56	265,88	2,69	39,1	35,6	3,5	8,1	6,6	24,00
20.10.2026										
Итого:	**11,3901**	**4226,31**	**4177,88**	**48,44**	**37,4**	**35,1**	**2,4**	**7,5**	**5,9**	**449,68**

Тр = 425,68 г.
Тн = 456 г.

Показания интеграторов (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
01.10.2026	6418,5581	654806,81	650678,00	101566,57
20.10.2026	6429,9482	659033,12	654855,88	102016,25
Итого:	**11,3901**	**4226,31**	**4177,88**	**449,68**

Q = 12,201 Гкал

Отчетный период: **696,00** ч.
Время работы: **449,68** ч.
Суммарное время отказа: **246,32** ч.

Досчет

Qдосч. = **17,6294** Гкал

Представитель потребителя: _____

Представитель поставщика: _____