

Ведомость учета тепловой энергии и теплоносителя в системе отопления

за период с 19.10.2024 по 17.11.2024

Потребитель: ООО "Управдом ЮГ Подмосковья"

Адрес объекта: ул. Новая д.6

Теплосчетчик МКТС: № 010766-1

Версия МКТС: 2.51

Формула расчета тепла: $Q = M1(h1-h2)$

Дата	Тепл.эн., Q, Гкал	Масса, т			Температура, °С			Давл., ати		Время, час		Отказы
		M1	M2	M1-M2	t1	t2	dt	P1	P2	работы	отказа	
19.10.24	1.752	401.00	0.00	400.97	43.5	39.1	4.4	6.9	5.9	24.00	0.00	
20.10.24	1.492	401.19	0.00	401.22	41.0	37.3	3.7	6.9	5.9	24.00	0.00	
21.10.24	1.450	400.88	0.00	400.88	40.7	37.1	3.6	6.9	5.9	24.00	0.00	
22.10.24	1.384	400.69	0.00	400.66	40.3	36.9	3.4	6.9	5.9	24.00	0.00	
23.10.24	1.297	400.56	0.00	400.59	39.2	36.0	3.2	6.9	5.9	24.00	0.00	
24.10.24	1.412	400.38	0.00	400.38	40.3	36.8	3.5	7.0	6.0	24.00	0.00	
25.10.24	1.703	400.06	0.00	400.06	43.0	38.8	4.2	7.0	6.0	24.00	0.00	
26.10.24	1.684	400.19	0.00	400.16	43.3	39.1	4.2	7.0	6.0	24.00	0.00	
27.10.24	1.458	400.25	0.00	400.28	40.6	37.0	3.6	7.0	6.0	24.00	0.00	
28.10.24	1.409	400.25	0.00	400.22	40.2	36.7	3.5	6.9	6.0	24.00	0.00	
29.10.24	1.696	399.75	0.00	399.78	42.8	38.6	4.2	7.0	6.0	24.00	0.00	
30.10.24	1.718	390.00	0.00	389.97	43.8	39.4	4.4	6.8	5.8	23.75	0.25	Dt
31.10.24	1.909	369.25	0.00	369.25	46.3	41.2	5.2	6.7	5.7	22.17	1.83	Dt
01.11.24	1.495	384.00	0.00	384.00	41.1	37.2	3.9	6.8	5.9	24.00	0.00	
02.11.24	2.307	382.19	0.00	382.19	49.3	43.3	6.0	6.9	6.0	24.00	0.00	
03.11.24	2.458	381.81	0.00	381.84	51.0	44.6	6.4	6.9	6.0	24.00	0.00	
04.11.24	2.404	381.81	0.00	381.81	50.2	43.9	6.3	6.8	6.0	24.00	0.00	
05.11.24	2.456	381.69	0.00	381.66	50.3	43.9	6.4	6.9	6.0	24.00	0.00	
06.11.24	2.268	381.63	0.00	381.66	48.6	42.7	5.9	6.8	6.0	24.00	0.00	
07.11.24	1.698	382.19	0.00	382.16	42.5	38.1	4.4	6.8	5.9	24.00	0.00	
08.11.24	1.866	381.88	0.00	381.91	44.3	39.5	4.9	6.8	6.0	24.00	0.00	
09.11.24	1.857	381.81	0.00	381.81	44.6	39.7	4.9	6.8	6.0	24.00	0.00	
10.11.24	1.990	381.69	0.00	381.66	45.8	40.6	5.2	6.9	6.0	24.00	0.00	
11.11.24	2.481	381.13	0.00	381.16	51.1	44.6	6.5	6.9	6.1	24.00	0.00	
12.11.24	2.463	381.19	0.00	381.16	50.8	44.3	6.5	6.9	6.1	24.00	0.00	
13.11.24	2.432	392.31	0.00	392.31	50.3	44.1	6.2	7.0	6.1	24.00	0.00	
14.11.24	2.414	378.25	0.00	378.28	50.3	43.9	6.4	7.0	6.1	24.00	0.00	
15.11.24	2.308	377.44	0.00	377.41	49.1	43.0	6.1	7.0	6.1	24.00	0.00	
16.11.24	2.059	377.50	0.00	377.50	46.7	41.3	5.5	7.0	6.1	24.00	0.00	
17.11.24	1.860	377.63	0.00	377.63	44.6	39.7	4.9	6.9	6.1	24.00	0.00	
Итого:	57.179	11650.56	0.00	11650.53	45.1	40.2	4.9	6.9	6.0	717.92	2.08	Dt

Показания МКТС (нарастающим итогом)

Дата	Q, Гкал	M1, т	M2, т	Траб, ч
17.11.24 24:00	5479.792	747542.13	390580.06	85276.55
18.10.24 24:00	5422.613	735891.56	390580.06	84558.63
Итого:	57.179	11650.56	0.00	717.92

Отчетный период: 720.00 ч

Время работы: 717.92 ч

Суммарное время отказа: 2.08 ч = 0.00 + 0.00 + 0.00 + 0.00 + 2.08

Q = 57,345 Гкал

Откл.эл.-пит.(Эл) Неисправн.(Не) Gv<min(ДГ) Gv>max(ДГ) dt<min(Dt)

Представитель
потребителя:

Представитель
поставщика:

Распечатано программой MktsPrnt, версия: 1.36